

【地下水の検査項目】

区分	検査項目	測定頻度			基準値
		埋立開始前	埋立中～廃止迄		
		1回	月1回	年1回	
健康項目	アルキル水銀	○	—	○	検出されないこと
	総水銀	○	—	○	0.0005mg/l以下
	カドミウム	○	—	○	0.01mg/l以下
	鉛	○	—	○	0.01mg/l以下
	六価クロム	○	—	○	0.05mg/l以下
	砒素	○	—	○	0.01mg/l以下
	全シアン	○	—	○	検出されないこと
	ポリ塩化ビフェニル(PCB)	○	—	○	検出されないこと
	トリクロロエチレン	○	—	○	0.01mg/l以下
	テトラクロロエチレン	○	—	○	0.01mg/l以下
	ジクロロメタン	○	—	○	0.02mg/l以下
	四塩化炭素	○	—	○	0.002mg/l以下
	1.2-ジクロロエタン	○	—	○	0.004mg/l以下
	1.1-ジクロロエチレン	○	—	○	0.01mg/l以下
	シス-1.2-ジクロロエチレン	○	—	○	0.04mg/l以下
	1.1.1-トリクロロエタン	○	—	○	1mg/l以下
	1.1.2-トリクロロエタン	○	—	○	0.006mg/l以下
	1.3-ジクロロプロペン	○	—	○	0.002mg/l以下
	チウラム	○	—	○	0.006mg/l以下
	シマジン	○	—	○	0.003mg/l以下
	チオベンカルブ	○	—	○	0.02mg/l以下
	ベンゼン	○	—	○	0.01mg/l以下
	セレン	○	—	○	0.01mg/l以下
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	○	—	○	10mg/l以下
	ふっ素	○	—	○	0.8mg/l以下
	ほう素	○	—	○	1mg/l以下
	ダイオキシン類	○	—	○	1pg-TEQ/l以下
	電気伝導率	○	○	—	
	塩化物イオン濃度	○	○	—	

【放流水の検査項目】

区分	検査項目	測定頻度		基準値
		埋立中		
		月1回	年1回	
生活環境項目	水素イオン濃度(pH)	○	—	5.8～8.6
	生物化学的酸素要求量(BOD)	○	—	40mg/l以下
	浮遊物質(SS)	○	—	20mg/l以下
	ノルマルヘキササン抽出物質含有量(鉱油類)	—	○	5mg/l以下
	ノルマルヘキササン抽出物質含有量(動植物油脂類)	—	○	30mg/l以下
	フェノール類含有量	—	○	5mg/l以下
	銅含有量	—	○	3mg/l以下
	亜鉛含有量	—	○	2mg/l以下
	溶解性鉄含有量	—	○	10mg/l以下
	溶解性マンガン含有量	—	○	10mg/l以下
	クロム含有量	—	○	2mg/l以下
	ふっ素含有量	—	○	15mg/l以下
	大腸菌群数	—	○	3000個/cm ³ 以下
	窒素含有量(T-N)	—	○	60mg/l以下
	リン含有量(T-P)	—	○	8mg/l以下
健康項目	水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	—	○	0.005mg/l以下
	アルキル水銀化合物	—	○	検出されないこと
	カドミウム及びその化合物	—	○	0.03mg/l以下
	鉛及びその化合物	—	○	0.1mg/l以下
	六価クロム及びその化合物	—	○	0.5mg/l以下
	砒素及びその化合物	—	○	0.1mg/l以下
	シアン化合物	—	○	1mg/l以下
	PCB	—	○	0.003mg/l以下
	有機リン化合物	—	○	1mg/l以下
	トリクロロエチレン	—	○	0.1mg/l以下
	テトラクロロエチレン	—	○	0.1mg/l以下
	ジクロロメタン	—	○	0.2mg/l以下
	四塩化炭素	—	○	0.02mg/l以下
	1.2-ジクロロエタン	—	○	0.04mg/l以下
	1.1-ジクロロエチレン	—	○	0.2mg/l以下
	シス-1.2-ジクロロエチレン	—	○	0.4mg/l以下
	1.1.1-トリクロロエタン	—	○	3mg/l以下
	1.1.2-トリクロロエタン	—	○	0.06mg/l以下
	1.3-ジクロロプロペン	—	○	0.02mg/l以下
	チウラム	—	○	0.06mg/l以下
	シマジン	—	○	0.03mg/l以下
チオベンカルブ	—	○	0.2mg/l以下	
ベンゼン	—	○	0.1mg/l以下	
セレン及びその化合物	—	○	0.1mg/l以下	
ほう素及びその化合物	—	○	50mg/l以下	
ふっ素及びその化合物	—	○	15mg/l以下	
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	—	○	200mg/l以下	
ダイオキシン類	—	○	10pg-TEQ/l以下	

