〇第一期管理型最終処分場（許可番号:空環生第94-6号）の維持管理記録

分類	種類		2021年度											
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
埋め立てた廃棄物（種類、数量）	燃え殻		埋立終了のため実績なし											
	汚泥													
	廃プラスチック類													
	紙くず													
	木くず													
	繊維くず													
	動植物性残さ													
	ゴムくず													
	金属くず													
	ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず													
	鉱さい													
	がれき類													
	動物のふん尿													
	動物の死体													
	ばいじん													
	処分するために処理したもの													
	産業廃棄物(混合物)													
	計													
点検と措置	擁壁	点検	4/5	5/10	6/7	7/5	8/2	9/6	10/4	11/1	12/6	1/4	2/7	3/7
		必要な措置	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし
	遮水工	点検	埋立終了のため遮水工の点検は地下水の水質検査の結果を観察											
		必要な措置	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし
水質検査	地下水（埋立前）	地下水23項目	2以上の地下水を採取した場所、採取年月日、結果判明年月日、結果(埋立開始前)：											
		ダイオキシン類												
		電気伝導率	2以上の地下水を採取した場所、採取年月日、結果判明年月日、結果(埋立開始前)：											
		塩化物イオン												
	地下水（埋立後）	地下水23(25)項目	2以上の地下水を採取した場所、採取年月日、結果判明年月日、結果(1回以上／年)：											
		ダイオキシン類												
		電気伝導率	2以上の地下水を採取した場所、採取年月日、結果判明年月日、結果(1回以上／月)：											
		塩化物イオン												
		地下水23(25)項目	2以上の地下水を採取した場所、採取年月日、結果判明年月日、結果 （電気伝導率、塩化物イオンに異常が認められた場合）											
		ダイオキシン類												
	放流水（埋立後）	排水基準	放流水を採取した場所、採取年月日、結果判明年月日、結果(1回以上／年)：											
		ダイオキシン類												
		採取した場所	水処理施設放流槽											
		採取年月日	4/15	5/21	6/16	7/19	8/10	9/8	10/12	11/12	12/14	1/21	2/14	3/14
		結果判明日	4/22	6/1	6/29	7/27	8/23	9/22	11/2	12/3	12/22	1/28	3/1	3/25
		PH	6.3	7.8	6.7	7	7.2	6.7	7.4	7.7	6.4	7.7	7.7	7.5
		BOD	2.5	0.6	0.5未満	0.6	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	1.9	0.5未満	0.5未満	0.5未満
		SS	1	1未満	3	1未満	1未満	1未満	1	1未満	1未満	1未満	5	1未満
		窒素含有量	8.7	5.2	13	9.2	8.2	8.2	18	18	19	7.3	8.9	8.6
		ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
		大腸菌群数又は大腸菌数	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0
必要な措置	原因調査	地下水の水質が悪化した場合	調査年月日、調査結果											
	必要な措置		措置年月日、措置内容											
点検と措置	調整池	点検	4/26	5/31	6/28	7/26	8/30	9/27	10/25	11/29	12/27	1/31	2/28	3/28
		必要な措置	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし
	浸出液処理設備	点検	4/26	5/31	6/28	7/26	8/30	9/27	10/25	11/29	12/27	1/31	2/28	3/28
		必要な措置	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし
	導水管又は配管の防凍措置	点検	当該最終処分場の導水管は地下埋設配管となっているため、凍結・損壊のおそれはない											
		必要な措置												
埋立残余容量	残余容量の測定		埋立終了のため残余容量なし											

分類	種類		2022年度											
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
埋め立てた廃棄物（種類、数量）	燃え殻		埋立終了のため実績なし											
点検と措置	擁壁	点検	4/4	5/2	6/6	7/4	8/1	9/5	10/3	11/7	12/5	1/9	2/6	3/6
		必要な措置	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし
	遮水工	点検	埋立終了のため遮水工の点検は地下水の水質検査の結果を観察											
		必要な措置	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし
水質検査	地下水（埋立前）	地下水23項目	2以上の地下水を採取した場所、採取年月日、結果判明年月日、結果(埋立開始前)：											
		ダイオキシン類												
		電気伝導率	2以上の地下水を採取した場所、採取年月日、結果判明年月日、結果(埋立開始前)：											
		塩化物イオン												
	地下水（埋立後）	地下水23(25)項目	2以上の地下水を採取した場所、採取年月日、結果判明年月日、結果(1回以上／年)：											
		ダイオキシン類												
		電気伝導率	2以上の地下水を採取した場所、採取年月日、結果判明年月日、結果(1回以上／月)：											
		塩化物イオン												
		地下水23(25)項目	2以上の地下水を採取した場所、採取年月日、結果判明年月日、結果 （電気伝導率、塩化物イオンに異常が認められた場合）											
		ダイオキシン類												
	放流水（埋立後）	排水基準	放流水を採取した場所、採取年月日、結果判明年月日、結果(1回以上／年)：											
		ダイオキシン類												
		採取した場所	水処理施設放流槽											
		採取年月日	4/19	5/16	6/15	7/15	8/8	9/15	10/12	11/15	12/9	1/24	2/14	3/7
		結果判明日	4/27	5/30	6/24	7/27	8/23	9/29	10/24	11/25	12/28	2/1	2/22	3/15
		PH	7.6	6.8	7.3	7	7.2	7.4	7.4	7.4	7.3	7.1	7.1	7.6
		BOD	1.8	2.2	0.5未満	0.5未満	1.4	1.8	5.5	1.5	0.5未満	0.6	0.5未満	0.7
		SS	1未満	1未満	1未満	1未満	1	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1	2
		窒素含有量	9.8	5.4	7.5	8.2	4.4	6.5	11	9.9	15	14	9.1	11
		ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
		大腸菌群数又は大腸菌数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
必要な措置	原因調査	地下水の水質が悪化した場合	調査年月日、調査結果											
	必要な措置		措置年月日、措置内容											
点検と措置	調整池	点検	4/25	5/30	6/27	7/25	8/29	9/26	10/31	11/28	12/26	1/30	2/27	3/27
		必要な措置	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし
	浸出液処理設備	点検	4/25	5/30	6/27	7/25	8/29	9/26	10/31	11/28	12/26	1/30	2/27	3/27
		必要な措置	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし
	導水管又は配管の防凍措置	点検	当該最終処分場の導水管は地下埋設配管となっているため、凍結・損壊のおそれはない											
		必要な措置												
埋立残余容量	残余容量の測定		埋立終了のため残余容量なし											

分類	種類		2023年度											
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
埋め立てた廃棄物（種類、数量）	燃え殻		埋立終了のため実績なし											
点検と措置	擁壁	点検	4/3	5/1	6/5	7/3	8/7	9/4	10/2	11/6	12/4	1/9	2/5	3/4
		必要な措置	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし
	遮水工	点検	埋立終了のため遮水工の点検は地下水の水質検査の結果を観察											
		必要な措置	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし
水質検査	地下水（埋立前）	地下水23項目	2以上の地下水を採取した場所、採取年月日、結果判明年月日、結果(埋立開始前)：											
		ダイオキシン類												
		電気伝導率	2以上の地下水を採取した場所、採取年月日、結果判明年月日、結果(埋立開始前)：											
		塩化物イオン												
	地下水（埋立後）	地下水23(25)項目	2以上の地下水を採取した場所、採取年月日、結果判明年月日、結果(1回以上／年)：											
		ダイオキシン類												
		電気伝導率	2以上の地下水を採取した場所、採取年月日、結果判明年月日、結果(1回以上／月)：											
		塩化物イオン												
		地下水23(25)項目	2以上の地下水を採取した場所、採取年月日、結果判明年月日、結果 （電気伝導率、塩化物イオンに異常が認められた場合）											
		ダイオキシン類												
	放流水（埋立後）	排水基準	放流水を採取した場所、採取年月日、結果判明年月日、結果(1回以上／年)：											
		ダイオキシン類												
		採取した場所	水処理施設放流槽											
		採取年月日	4/26	5/15	6/16	7/24	8/17	9/15	10/13	11/15	12/13	1/17	2/9	3/11
		結果判明日	5/9	5/29	6/29	8/7	8/30	9/25	10/25	12/5	1/16	1/25	2/26	3/21
		PH	7.2	7.4	7.4	7.3	7.2	7.3	7.6	8	7.6	7.9	8	7.5
		BOD	0.5未満	0.5未満	0.5	0.8	0.6	0.9	0.5未満	0.7	0.5未満	0.7	1	1.3
		SS	1未満	1未満	1未満	1	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1	4	1未満
		窒素含有量	5	8	6.1	8.2	12	14	17	13	9.4	6.1	7.6	6.9
		ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
		大腸菌群数又は大腸菌数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
必要な措置	原因調査	地下水の水質が悪化した場合	調査年月日、調査結果											
	必要な措置		措置年月日、措置内容											
点検と措置	調整池	点検	4/24	5/29	6/26	7/31	8/28	9/25	10/30	11/27	12/25	1/29	2/26	3/25
		必要な措置	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし
	浸出液処理設備	点検	4/24	5/29	6/26	7/31	8/28	9/25	10/30	11/27	12/25	1/29	2/26	3/25
		必要な措置	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし
	導水管又は配管の防凍措置	点検	当該最終処分場の導水管は地下埋設配管となっているため、凍結・損壊のおそれはない											
		必要な措置												
埋立残余容量	残余容量の測定		埋立終了のため残余容量なし											

〇第一期管理型最終処分場（許可番号:空環生第94-6号）の維持管理記録

分類	種類		2024年度											
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
埋め立てた廃棄物（種類、数量）	燃え殻		埋立終了のため実績なし											
	汚泥													
	廃プラスチック類													
	紙くず													
	木くず													
	繊維くず													
	動植物性残さ													
	ゴムくず													
	金属くず													
	ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず													
	鉱さい													
	がれき類													
	動物のふん尿													
	動物の死体													
	ばいじん													
	処分するために処理したもの													
	産業廃棄物（混合物）													
	計													
点検と措置	擁壁	点検	4/1	5/7	6/3	7/1	8/5	9/2	10/7	11/5	12/2	1/6	2/3	3/3
		必要な措置	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし
	遮水工	点検	埋立終了のため遮水工の点検は地下水の水質検査の結果を観察											
		必要な措置	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし
水質検査	地下水（埋立前）	地下水23項目	2以上の地下水を採取した場所、採取年月日、結果判明年月日、結果（埋立開始前）:											
		ダイオキシン類												
		電気伝導率	2以上の地下水を採取した場所、採取年月日、結果判明年月日、結果（埋立開始前）:											
		塩化物イオン												
	地下水（埋立後）	地下水23（25）項目	2以上の地下水を採取した場所、採取年月日、結果判明年月日、結果（1回以上／年）:											
		ダイオキシン類												
		電気伝導率	2以上の地下水を採取した場所、採取年月日、結果判明年月日、結果（1回以上／月）:											
		塩化物イオン												
		地下水23（25）項目	2以上の地下水を採取した場所、採取年月日、結果判明年月日、結果（電気伝導率、塩化物イオンに異常が認められた場合）											
		ダイオキシン類												
	放流水（埋立後）	排水基準	放流水を採取した場所、採取年月日、結果判明年月日、結果（1回以上／年）:											
		ダイオキシン類												
		採取した場所	水処理施設放流槽											
		採取年月日	4/17	5/15	6/11	7/10	8/8	9/9	10/8	11/18	12/11	1/15	2/13	3/11
		結果判明日	4/25	5/30	6/24	7/25	8/23	10/3	10/22	12/6	12/19	1/23	2/26	3/19
		PH	7.2	6.2	7.3	8.1	7.2	7.9	7	7.8	7.9	8	8.2	7.8
		BOD	0.9	0.5未満	0.5未満	1.6	0.5未満	0.5未満	4.1	0.7	4.5	1.4	1	0.6
		SS	1未満	3	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1	1	1未満
		窒素含有量	12	7.6	6.4	6.4	9.1	7.8	6.9	4.9	12	5.4	7.2	7.2
		ノルマルヘキサン抽出物質含有量（鉱	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
		大腸菌群数又は大腸菌数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
必要な措置	原因調査	地下水の水質が悪化した場合	調査年月日、調査結果											
	必要な措置		措置年月日、措置内容											
点検と措置	調整池	点検	4/30	5/27	6/24	7/29	8/26	9/30	10/28	11/25	12/30	1/27	2/25	3/31
		必要な措置	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし
	浸出液処理設備	点検	4/30	5/27	6/24	7/29	8/26	9/30	10/28	11/25	12/30	1/27	2/25	3/31
		必要な措置	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし
	導水管又は配管の防凍措置	点検	当該最終処分場の導水管は地下埋設配管となっているため、凍結・損壊のおそれはない											
		必要な措置												
埋立残余容量	残余容量の測定		埋立終了のため残余容量なし											

分類	種類		2025年度											
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
埋め立てた廃棄物（種類、数量）	燃え殻		埋立終了のため実績なし											
点検と措置	擁壁	点検	4/7	5/7										
		必要な措置	なし	なし										
	遮水工	点検	埋立終了のため遮水工の点検は地下水の水質検査の結果を観察											
		必要な措置	なし	なし										
水質検査	地下水（埋立前）	地下水23項目	2以上の地下水を採取した場所、採取年月日、結果判明年月日、結果（埋立開始前）:											
		ダイオキシン類												
		電気伝導率	2以上の地下水を採取した場所、採取年月日、結果判明年月日、結果（埋立開始前）:											
		塩化物イオン												
	地下水（埋立後）	地下水23項目	2以上の地下水を採取した場所、採取年月日、結果判明年月日、結果（1回以上／年）:											
		ダイオキシン類												
		電気伝導率	2以上の地下水を採取した場所、採取年月日、結果判明年月日、結果（1回以上／月）:											
		塩化物イオン												
		地下水23項目	2以上の地下水を採取した場所、採取年月日、結果判明年月日、結果（電気伝導率、塩化物イオンに異常が認められた場合）											
		ダイオキシン類												
	放流水（埋立後）	排水基準	放流水を採取した場所、採取年月日、結果判明年月日、結果（1回以上／年）:											
		ダイオキシン類												
		採取した場所	水処理施設放流槽											
		採取年月日	4/15	5/13										
		結果判明日	4/23	5/21										
		PH	7.8	7										
		BOD	0.5未満	0.5未満										
		SS	1未満	1未満										
		窒素含有量	6.2	5.7										
		ノルマルヘキサン抽出物質含有量（鉱	0.5未満	0.5未満										
		大腸菌群数又は大腸菌数	0	0										
必要な措置	原因調査	地下水の水質が悪化した場合	調査年月日、調査結果											
	必要な措置		措置年月日、措置内容											
点検と措置	調整池	点検	4/28	5/26										
		必要な措置	なし	なし										
	浸出液処理設備	点検	4/28	5/26										
		必要な措置	なし	なし										
	導水管又は配管の防凍措置	点検	当該最終処分場の導水管は地下埋設配管となっているため、凍結・損壊のおそれはない											
		必要な措置												
埋立残余容量	残余容量の測定		埋立終了のため残余容量なし											

分類	種類		2026年度											
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
埋め立てた廃棄物（種類、数量）	燃え殻		埋立終了のため実績なし											
点検と措置	擁壁	点検												
		必要な措置												
	遮水工	点検	埋立終了のため遮水工の点検は地下水の水質検査の結果を観察											
		必要な措置												
水質検査	地下水（埋立前）	地下水23項目	2以上の地下水を採取した場所、採取年月日、結果判明年月日、結果（埋立開始前）:											
		ダイオキシン類												
		電気伝導率	2以上の地下水を採取した場所、採取年月日、結果判明年月日、結果（埋立開始前）:											
		塩化物イオン												
	地下水（埋立後）	地下水23項目	2以上の地下水を採取した場所、採取年月日、結果判明年月日、結果（1回以上／年）:											
		ダイオキシン類												
		電気伝導率	2以上の地下水を採取した場所、採取年月日、結果判明年月日、結果（1回以上／月）:											
		塩化物イオン												
		地下水23項目	2以上の地下水を採取した場所、採取年月日、結果判明年月日、結果（電気伝導率、塩化物イオンに異常が認められた場合）											
		ダイオキシン類												
	放流水（埋立後）	排水基準	放流水を採取した場所、採取年月日、結果判明年月日、結果（1回以上／年）:											
		ダイオキシン類												
		採取した場所	水処理施設放流槽											
		採取年月日												
		結果判明日												
		PH												
		BOD												
		SS												
		窒素含有量												
		ノルマルヘキサン抽出物質含有量（鉱												
		大腸菌群数又は大腸菌数												
必要な措置	原因調査	地下水の水質が悪化した場合	調査年月日、調査結果											
	必要な措置		措置年月日、措置内容											
点検と措置	調整池	点検												
		必要な措置												
	浸出液処理設備	点検												
		必要な措置												
	導水管又は配管の防凍措置	点検	当該最終処分場の導水管は地下埋設配管となっているため、凍結・損壊のおそれはない											
		必要な措置												
埋立残余容量	残余容量の測定		埋立終了のため残余容量なし											

〇第二期管理型最終処分場（許可番号:空環生第2930号）の維持管理記録

分類	種類		2021年度												2022年度												2023年度											
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
埋め立てた廃棄物（種類、数量）	燃え殻		埋立終了のため実績なし												埋立終了のため実績なし												埋立終了のため実績なし											
	汚泥																																					
	廃プラスチック類																																					
	紙くず																																					
	木くず																																					
	繊維くず																																					
	動植物性残さ																																					
	ゴムくず																																					
	金属くず																																					
	ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず																																					
	鉱さい																																					
	がれき類																																					
	動物のふん尿																																					
	動物の死体																																					
	ばいじん																																					
	処分するために処理したもの																																					
	産業廃棄物（混合物）																																					
	計																																					
点検と措置	擁壁	点検	4/5	5/10	6/7	7/5	8/2	9/6	10/4	11/1	12/6	1/4	2/7	3/7	4/4	5/2	6/6	7/4	8/1	9/5	10/3	11/7	12/5	1/9	2/6	3/6	4/3	5/1	6/5	7/3	8/7	9/4	10/2	11/6	12/4	1/9	2/5	3/4
		必要な措置	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし
	遮水工	点検	埋立終了のため遮水工の点検は地下水の水質検査を観察												埋立終了のため遮水工の点検は地下水の水質検査を観察												埋立終了のため遮水工の点検は地下水の水質検査を観察											
		必要な措置	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし
水質検査	地下水（埋立前）	地下水23項目	2以上の地下水を採取した場所、採取年月日、結果判明年月日、結果（埋立開始前）:												2以上の地下水を採取した場所、採取年月日、結果判明年月日、結果（埋立開始前）:												2以上の地下水を採取した場所、採取年月日、結果判明年月日、結果（埋立開始前）:											
		ダイオキシン類																																				
		電気伝導率	2以上の地下水を採取した場所、採取年月日、結果判明年月日、結果（埋立開始前）:												2以上の地下水を採取した場所、採取年月日、結果判明年月日、結果（埋立開始前）:												2以上の地下水を採取した場所、採取年月日、結果判明年月日、結果（埋立開始前）:											
		塩化物イオン																																				
	地下水（埋立後）	地下水23（25）項目	2以上の地下水を採取した場所、採取年月日、結果判明年月日、結果（1回以上／年）:												2以上の地下水を採取した場所、採取年月日、結果判明年月日、結果（1回以上／年）:												2以上の地下水を採取した場所、採取年月日、結果判明年月日、結果（1回以上／年）:											
		ダイオキシン類																																				
		電気伝導率	2以上の地下水を採取した場所、採取年月日、結果判明年月日、結果（1回以上／月）:												2以上の地下水を採取した場所、採取年月日、結果判明年月日、結果（1回以上／月）:												2以上の地下水を採取した場所、採取年月日、結果判明年月日、結果（1回以上／月）:											
		塩化物イオン																																				
		地下水23（25）項目	2以上の地下水を採取した場所、採取年月日、結果判明年月日、結果（電気伝導率、塩化物イオンに異常が認められた場合）												2以上の地下水を採取した場所、採取年月日、結果判明年月日、結果（電気伝導率、塩化物イオンに異常が認められた場合）												2以上の地下水を採取した場所、採取年月日、結果判明年月日、結果（電気伝導率、塩化物イオンに異常が認められた場合）											
		ダイオキシン類																																				
	放流水（埋立後）	排水基準	放流水を採取した場所、採取年月日、結果判明年月日、結果（1回以上／年）:												放流水を採取した場所、採取年月日、結果判明年月日、結果（1回以上／年）:												放流水を採取した場所、採取年月日、結果判明年月日、結果（1回以上／年）:											
		ダイオキシン類																																				
		採取した場所	水処理施設放流槽												水処理施設放流槽												水処理施設放流槽											
		採取年月日	4/15	5/21	6/16	7/19	8/10	9/8	10/12	11/12	12/14	1/21	2/14	3/14	4/19	5/16	6/15	7/15	8/8	9/15	10/12	11/15	12/9	1/24	2/14	3/7	4/26	5/15	6/16	7/24	8/17	9/15	10/13	11/15	12/13	1/17	2/9	3/11
		結果判明日	4/22	6/1	6/29	7/27	8/23	9/22	11/2	12/3	12/22	1/28	3/1	3/25	4/27	5/30	6/24	7/27	8/23	9/29	10/24	11/25	12/28	2/1	2/22	3/15	5/9	5/29	6/29	8/7	8/30	9/25	10/25	12/5	1/16	1/25	2/26	3/21
		PH	6.3	7.8	6.7	7	7.2	6.7	7.4	7.7	6.4	7.7	7.7	7.5	7.6	6.8	7.3	7	7.2	7.4	7.4	7.4	7.3	7.1	7.1	7.6	7.2	7.4	7.4	7.3	7.2	7.3	7.6	8	7.6	7.9	8	7.5
		BOD	2.5	0.6	0.5未満	0.6	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	1.9	0.5未満	0.5未満	0.5未満	1.8	2.2	0.5未満	0.5未満	1.4	1.8	5.5	1.5	0.5未満	0.6	0.5未満	0.7	0.5未満	0.5未満	0.5	0.8	0.6	0.9	0.5未満	0.7	0.5未満	0.7	1	1.3
		SS	1	1未満	3	1未満	1未満	1未満	1	1未満	1未満	1未満	5	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1	2	1未満	1未満	1未満	1	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1	4	1未満
		窒素含有量	8.7	5.2	13	9.2	8.2	8.2	18	18	19	7.3	8.9	8.6	9.8	5.4	7.5	8.2	4.4	6.5	11	9.9	15	14	9.1	11	5	8	6.1	8.2	12	14	17	13	9.4	6.1	7.6	6.9
		ノルマルヘキサン抽出物質含有量（鉱	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
		大腸菌群数又は大腸菌数	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
必要な措置	原因調査	地下水の水質が悪化した場合	調査年月日、調査結果												調査年月日、調査結果												調査年月日、調査結果											
	必要な措置		措置年月日、措置内容												措置年月日、措置内容												措置年月日、措置内容											
点検と措置	調整池	点検	4/26	5/31	6/28	7/26	8/30	9/27	10/25	11/29	12/27	1/31	2/28	3/28	4/25	5/30	6/27	7/25	8/29	9/20	10/31	11/28	12/26	1/30	2/27	3/27	4/24	5/29	6/26	7/31	8/28	9/25	10/30	11/27	12/25	1/29	2/26	3/25
		必要な措置	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし
	浸出液処理設備	点検	4/26	5/31	6/28	7/26	8/30	9/27	10/25	11/29	12/27	1/31	2/28	3/28	4/25	5/30	6/27	7/25	8/29	9/26	10/31	11/28	12/26	1/30	2/27	3/27	4/24	5/29	6/26	7/31	8/28	9/25	10/30	11/27	12/25	1/29	2/26	3/25
		必要な措置	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし
	導水管又は配管の防凍措置	点検	当該最終処分場の導水管は地下埋設配管となっているため、凍結・損壊のおそれはない												当該最終処分場の導水管は地下埋設配管となっているため、凍結・損壊のおそれはない												当該最終処分場の導水管は地下埋設配管となっているため、凍結・損壊のおそれはない											
		必要な措置																																				
埋立残余容量	残余容量の測定		埋立終了のため残余容量なし												埋立終了のため残余容量なし												埋立終了のため残余容量なし											

〇第二期管理型最終処分場（許可番号:空環生第2930号）の維持管理記録

分類	種類		2024年度												2025年度												2026年度											
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
埋め立てた廃棄物（種類、数量）	燃え殻		埋立終了のため実績なし												埋立終了のため実績なし												埋立終了のため実績なし											
	汚泥																																					
	廃プラスチック類																																					
	紙くず																																					
	木くず																																					
	繊維くず																																					
	動植物性残さ																																					
	ゴムくず																																					
	金属くず																																					
	ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず																																					
	鉱さい																																					
	がれき類																																					
	動物のふん尿																																					
	動物の死体																																					
	ばいじん																																					
	処分するために処理したもの																																					
	産業廃棄物（混合物）																																					
	計																																					
点検と措置	擁壁	点検	4/1	5/7	6/3	7/1	8/5	9/2	10/7	11/5	12/2	1/6	2/3	3/3	4/7	5/7																						
		必要な措置	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし																						
	遮水工	点検	埋立終了のため遮水工の点検は地下水の水質検査を観察												埋立終了のため遮水工の点検は地下水の水質検査を観察												埋立終了のため遮水工の点検は地下水の水質検査を観察											
		必要な措置	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし																						
水質検査	地下水（埋立前）	地下水23項目	2以上の地下水を採取した場所、採取年月日、結果判明年月日、結果（埋立開始前）:												2以上の地下水を採取した場所、採取年月日、結果判明年月日、結果（埋立開始前）:												2以上の地下水を採取した場所、採取年月日、結果判明年月日、結果（埋立開始前）:											
		ダイオキシン類																																				
		電気伝導率	2以上の地下水を採取した場所、採取年月日、結果判明年月日、結果（埋立開始前）:												2以上の地下水を採取した場所、採取年月日、結果判明年月日、結果（埋立開始前）:												2以上の地下水を採取した場所、採取年月日、結果判明年月日、結果（埋立開始前）:											
		塩化物イオン																																				
	地下水（埋立後）	地下水23（25）項目	2以上の地下水を採取した場所、採取年月日、結果判明年月日、結果（1回以上／年）:												2以上の地下水を採取した場所、採取年月日、結果判明年月日、結果（1回以上／年）:												2以上の地下水を採取した場所、採取年月日、結果判明年月日、結果（1回以上／年）:											
		ダイオキシン類																																				
		電気伝導率	2以上の地下水を採取した場所、採取年月日、結果判明年月日、結果（1回以上／月）:												2以上の地下水を採取した場所、採取年月日、結果判明年月日、結果（1回以上／月）:												2以上の地下水を採取した場所、採取年月日、結果判明年月日、結果（1回以上／月）:											
		塩化物イオン																																				
		地下水23（25）項目	2以上の地下水を採取した場所、採取年月日、結果判明年月日、結果（電気伝導率、塩化物イオンに異常が認められた場合）												2以上の地下水を採取した場所、採取年月日、結果判明年月日、結果（電気伝導率、塩化物イオンに異常が認められた場合）												2以上の地下水を採取した場所、採取年月日、結果判明年月日、結果（電気伝導率、塩化物イオンに異常が認められた場合）											
		ダイオキシン類																																				
	放流水（埋立後）	排水基準	放流水を採取した場所、採取年月日、結果判明年月日、結果（1回以上／年）:												放流水を採取した場所、採取年月日、結果判明年月日、結果（1回以上／年）:												放流水を採取した場所、採取年月日、結果判明年月日、結果（1回以上／年）:											
		ダイオキシン類																																				
		採取した場所	水処理施設放流槽												水処理施設放流槽												水処理施設放流槽											
		採取年月日	4/17	5/15	6/11	7/10	8/8	9/9	10/8	11/18	12/11	1/15	2/13	3/11	4/15	5/13																						
		結果判明日	4/25	5/30	6/24	7/25	8/23	10/3	10/22	12/6	12/19	1/23	2/26	3/19	4/23	5/21																						
		PH	7.2	6.2	7.3	8.1	7.2	7.9	7	7.8	7.9	8	8.2	7.8	7.8	7																						
		BOD	0.9	0.5未満	0.5未満	1.6	0.5未満	0.5未満	4.1	0.7	4.5	1.4	1	0.6	0.5未満	0.5未満																						
		SS	1未満	3	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1	1	1未満	1未満	1未満																						
		窒素含有量	12	7.6	6.4	6.4	9.1	7.8	6.9	4.9	12	5.4	7.2	7.2	6.2	5.7																						
		ノルマルヘキサン抽出物質含有量（鉱	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満																						
		大腸菌群数又は大腸菌数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																						
必要な措置	原因調査	地下水の水質が悪化した場合	調査年月日、調査結果												調査年月日、調査結果												調査年月日、調査結果											
	必要な措置		措置年月日、措置内容												措置年月日、措置内容												措置年月日、措置内容											
点検と措置	調整池	点検	4/30	5/27	6/24	7/29	8/26	9/30	10/28	11/25	12/30	1/27	2/25	3/31	4/28	5/26																						
		必要な措置	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし																						
	浸出液処理設備	点検	4/30	5/27	6/24	7/29	8/26	9/30	10/28	11/25	12/30	1/27	2/25	3/31	4/28	5/26																						
		必要な措置	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし																						
	導水管又は配管の防凍措置	点検	当該最終処分場の導水管は地下埋設配管となっているため、凍結・損壊のおそれはない												当該最終処分場の導水管は地下埋設配管となっているため、凍結・損壊のおそれはない												当該最終処分場の導水管は地下埋設配管となっているため、凍結・損壊のおそれはない											
		必要な措置																																				
埋立残余容量	残余容量の測定		埋立終了のため残余容量なし												埋立終了のため残余容量なし												埋立終了のため残余容量なし											

○第三期安定型及び管理型最終処分場（許可番号:空環生第2932号）の維持管理記録

分類	種類		2021年度												2022年度												2023年度											
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
埋め立てた廃棄物（種類、数量）	燃え殻		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	汚泥		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	廃プラスチック類		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	紙くず		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	木くず		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	繊維くず		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	動植物性残さ		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ゴムくず		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	金属くず		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	鉱さい		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	がれき類		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	動物のふん尿		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	動物の死体		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ばいじん		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	処分するために処理したもの		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	産業廃棄物(混合物)		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	計		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
点検と措置	擁壁	点検	4/5	5/10	6/7	7/5	8/2	9/6	10/4	11/1	12/6	1/4	2/7	3/7	4/4	5/2	6/6	7/4	8/1	9/5	10/3	11/7	12/5	1/9	2/6	3/6	4/3	5/1	6/5	7/3	8/7	9/4	10/2	11/6	12/4	1/9	2/5	3/4
		必要な措置	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし
	遮水工	点検	4/5	5/10	6/7	7/5	8/2	9/6	10/4	11/1	12/6	1/4	2/7	3/27	4/4	5/2	6/6	7/4	8/1	9/5	10/3	11/7	12/5	1/9	2/6	3/6	4/3	5/1	6/5	7/3	8/7	9/4	10/2	11/6	12/4	1/9	2/5	3/4
		必要な措置	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし
水質検査	地下水（埋立前）	地下水23項目	2以上の地下水を採取した場所、採取年月日、結果判明年月日、結果(埋立開始前)：												2以上の地下水を採取した場所、採取年月日、結果判明年月日、結果(埋立開始前)：												2以上の地下水を採取した場所、採取年月日、結果判明年月日、結果(埋立開始前)：											
		ダイオキシン類																																				
		電気伝導率	2以上の地下水を採取した場所、採取年月日、結果判明年月日、結果(埋立開始前)：												2以上の地下水を採取した場所、採取年月日、結果判明年月日、結果(埋立開始前)：												2以上の地下水を採取した場所、採取年月日、結果判明年月日、結果(埋立開始前)：											
		塩化物イオン																																				
	地下水（埋立後）	地下水23(25)項目	2以上の地下水を採取した場所、採取年月日、結果判明年月日、結果(1回以上／年)：												2以上の地下水を採取した場所、採取年月日、結果判明年月日、結果(1回以上／年)：												2以上の地下水を採取した場所、採取年月日、結果判明年月日、結果(1回以上／年)：											
		ダイオキシン類																																				
		電気伝導率	2以上の地下水を採取した場所、採取年月日、結果判明年月日、結果(1回以上／月)：												2以上の地下水を採取した場所、採取年月日、結果判明年月日、結果(1回以上／月)：												2以上の地下水を採取した場所、採取年月日、結果判明年月日、結果(1回以上／月)：											
		塩化物イオン																																				
		地下水23(25)項目	3以上の地下水を採取した場所、採取年月日、結果判明年月日、結果 （電気伝導率、塩化物イオンに異常が認められた場合）												3以上の地下水を採取した場所、採取年月日、結果判明年月日、結果 （電気伝導率、塩化物イオンに異常が認められた場合）												3以上の地下水を採取した場所、採取年月日、結果判明年月日、結果 （電気伝導率、塩化物イオンに異常が認められた場合）											
		ダイオキシン類																																				
	放流水（埋立後）	排水基準	放流水を採取した場所、採取年月日、結果判明年月日、結果(1回以上／年)：												放流水を採取した場所、採取年月日、結果判明年月日、結果(1回以上／年)：												放流水を採取した場所、採取年月日、結果判明年月日、結果(1回以上／年)：											
		ダイオキシン類																																				
		採取した場所	水処理施設放流槽												水処理施設放流槽												水処理施設放流槽											
		採取年月日	4/15	5/21	6/16	7/14	8/10	9/8	10/12	11/12	12/14	1/21	2/14	3/14	4/19	5/16	6/15	7/15	8/8	9/15	10/14	11/15	12/9	1/24	2/14	3/7	4/11	5/15	6/16	7/24	8/17	9/15	10/13	11/15	12/14	1/17	2/9	3/11
		結果判明日	4/22	6/1	6/29	7/27	8/23	9/22	11/2	12/3	12/22	1/28	3/1	3/25	4/27	5/30	6/24	7/27	8/23	9/29	11/17	11/25	12/28	2/1	2/22	3/15	4/25	5/29	6/29	8/7	8/30	9/25	10/25	12/5	1/16	1/25	2/26	3/21
		PH	6.3	7.7	6.7	7	6.8	7.4	7.5	7.7	7.8	7.7	7.7	7.5	7.5	6.8	7.3	6.4	7.1	7.3	7.3	7.7	7.4	7.1	6.8	7.3	6.9	7.5	7.3	7.3	7.2	7.2	7.6	7.7	7.6	7.7	7.8	7.2
		BOD	0.6	3.1	0.5未満	0.5未満	0.9	0.9	0.5未満	0.5未満	1.4	0.5未満	0.6	0.5未満	0.8	1.2	6.9	0.5未満	1.1	1.3	0.8	1.7	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.8	0.9	0.6	0.6	0.5未満	0.5未満	0.7	0.6	2.4	0.5未満
		SS	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1	4	4	1未満	4	2	2	2	1未満	3	1未満	1未満	1未満	1	3	1	1未満	1	1	1未満	1	1	1未満	3	3	4	3
		窒素含有量	5.3	9	7.8	16	20	18	33	25	12	17	19	19	9.6	11	21	29	21	16	18	18	9.8	11	15	19	9.3	14	16	17	16	19	19	17	17	10	13	8.8
		ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
		大腸菌群数又は大腸菌数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
必要な措置	原因調査	地下水の水質が悪化した場合	調査年月日、調査結果												調査年月日、調査結果												調査年月日、調査結果											
	必要な措置		措置年月日、措置内容												措置年月日、措置内容												措置年月日、措置内容											
点検と措置	調整池	点検	4/26	5/31	6/28	7/26	8/30	9/27	10/25	11/29	12/27	1/31	2/28	3/28	4/25	5/30	6/27	7/25	8/29	9/26	10/31	11/28	12/26	1/30	2/27	3/27	4/24	5/29	6/26	7/31	8/28	9/25	10/30	11/27	12/25	1/29	2/26	3/25
		必要な措置	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし
	浸出液処理設備	点検	4/26	5/31	6/28	7/26	8/30	9/27	10/25	11/29	12/27	1/31	2/28	3/28	4/25	5/30	6/27	7/25	8/29	9/26	10/31	11/28	12/26	1/30	2/27	3/27	4/24	5/29	6/26	7/31	8/28	9/25	10/30	11/27	12/25	1/29	2/26	3/25
		必要な措置	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし
	導水管又は配管の防凍措置	点検	当該最終処分場の導水管は地下埋設配管となっているため、凍結・損壊のおそれはない												当該最終処分場の導水管は地下埋設配管となっているため、凍結・損壊のおそれはない												当該最終処分場の導水管は地下埋設配管となっているため、凍結・損壊のおそれはない											
		必要な措置																																				
埋立残余容量	残余容量の測定		測定年月日:3.9.30　残余容量:1,278㎥						測定年月日:4.3.31　残余容量:1,278㎥						測定年月日:4.9.30　残余容量:1,278㎥						測定年月日:5.3.31　残余容量:1,278㎥						測定年月日:5.9.30　残余容量:1,278㎥						測定年月日:6.3.31　残余容量:1,278㎥					

〇第三期安定型及び管理型最終処分場（許可番号:空環生第2932号）の維持管理記録

分類	種類		2024年度												2025年度												2026年度											
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
埋め立てた廃棄物（種類、数量）	燃え殻		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																						
	汚泥		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																						
	廃プラスチック類		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																						
	紙くず		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																						
	木くず		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																						
	繊維くず		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																						
	動植物性残さ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																						
	ゴムくず		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																						
	金属くず		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																						
	ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																						
	鉱さい		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																						
	がれき類		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																						
	動物のふん尿		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																						
	動物の死体		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																						
	ばいじん		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																						
	処分するために処理したもの		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																						
	産業廃棄物（混合物）		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																						
	計		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
点検と措置	擁壁	点検	4/1	5/7	6/3	7/1	8/5	9/2	10/7	11/5	12/2	1/6	2/3	3/3	4/7	5/7																						
		必要な措置	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし																						
	遮水工	点検	4/1	5/7	6/3	7/1	8/5	9/2	10/7	11/5	12/2	1/6	2/3	3/3	4/7	5/7																						
		必要な措置	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし																						
水質検査	地下水（埋立前）	地下水23項目	2以上の地下水を採取した場所、採取年月日、結果判明年月日、結果(埋立開始前)：												2以上の地下水を採取した場所、採取年月日、結果判明年月日、結果(埋立開始前)：												2以上の地下水を採取した場所、採取年月日、結果判明年月日、結果(埋立開始前)：											
		ダイオキシン類																																				
		電気伝導率	2以上の地下水を採取した場所、採取年月日、結果判明年月日、結果(埋立開始前)：												2以上の地下水を採取した場所、採取年月日、結果判明年月日、結果(埋立開始前)：												2以上の地下水を採取した場所、採取年月日、結果判明年月日、結果(埋立開始前)：											
		塩化物イオン																																				
	地下水（埋立後）	地下水23(25)項目	2以上の地下水を採取した場所、採取年月日、結果判明年月日、結果(1回以上／年)：												2以上の地下水を採取した場所、採取年月日、結果判明年月日、結果(1回以上／年)：												2以上の地下水を採取した場所、採取年月日、結果判明年月日、結果(1回以上／年)：											
		ダイオキシン類																																				
		電気伝導率	2以上の地下水を採取した場所、採取年月日、結果判明年月日、結果(1回以上／月)：												2以上の地下水を採取した場所、採取年月日、結果判明年月日、結果(1回以上／月)：												2以上の地下水を採取した場所、採取年月日、結果判明年月日、結果(1回以上／月)：											
		塩化物イオン																																				
		地下水23(25)項目	3以上の地下水を採取した場所、採取年月日、結果判明年月日、結果 （電気伝導率、塩化物イオンに異常が認められた場合）												3以上の地下水を採取した場所、採取年月日、結果判明年月日、結果 （電気伝導率、塩化物イオンに異常が認められた場合）												3以上の地下水を採取した場所、採取年月日、結果判明年月日、結果 （電気伝導率、塩化物イオンに異常が認められた場合）											
		ダイオキシン類																																				
	放流水（埋立後）	排水基準	放流水を採取した場所、採取年月日、結果判明年月日、結果(1回以上／年)：												放流水を採取した場所、採取年月日、結果判明年月日、結果(1回以上／年)：												放流水を採取した場所、採取年月日、結果判明年月日、結果(1回以上／年)：											
		ダイオキシン類																																				
		採取した場所	水処理施設放流槽												水処理施設放流槽												水処理施設放流槽											
		採取年月日	4/17	5/15	6/11	7/10	8/8	9/9	10/8	11/18	12/11	1/15	2/13	3/11	4/15	5/13																						
		結果判明日	4/25	5/30	6/24	7/25	8/23	10/3	10/22	12/6	12/19	1/23	2/26	3/19	4/23	5/21																						
		PH	7.1	6.6	7.8	7.3	7.1	7.7	7.1	7.7	7.7	7.9	8.1	7.8	7.5	7.2																						
		BOD	0.7	0.5未満	0.6	3.4	2.4	2	2.7	3.3	0.5未満	4.4	4.4	0.5未満	0.5未満	0.5未満																						
		SS	1	1未満	2	1未満	3	1未満	1	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満																						
		窒素含有量	11	6	11	13	13	12	7.4	9.2	8.2	10	12	11	6.3	4.6																						
		ノルマルヘキサン抽出物質含有量（鉱	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満																						
		大腸菌群数又は大腸菌数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																						
必要な措置	原因調査	地下水の水質が悪化した場合	調査年月日、調査結果												調査年月日、調査結果												調査年月日、調査結果											
	必要な措置		措置年月日、措置内容												措置年月日、措置内容												措置年月日、措置内容											
点検と措置	調整池	点検	4/30	5/27	6/24	7/29	8/26	9/30	10/28	11/25	12/30	1/27	2/25	3/31	4/28	5/26																						
		必要な措置	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし																						
	浸出液処理設備	点検	4/30	5/27	6/24	7/29	8/26	9/30	10/28	11/25	12/30	1/27	2/25	3/31	4/28	5/26																						
		必要な措置	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし																						
	導水管又は配管の防凍措置	点検	当該最終処分場の導水管は地下埋設配管となっているため、凍結・損壊のおそれはない												当該最終処分場の導水管は地下埋設配管となっているため、凍結・損壊のおそれはない												当該最終処分場の導水管は地下埋設配管となっているため、凍結・損壊のおそれはない											
		必要な措置																																				
埋立残余容量	残余容量の測定		測定年月日:6.9.30　残余容量:1,278㎥						測定年月日:7.3.31　残余容量:1,278㎥						測定年月日:　残余容量:						測定年月日:　残余容量:						測定年月日:　残余容量:						測定年月日:　残余容量:					

○第四期安定型及び管理型最終処分場（許可番号:空環生第3057号）の維持管理記録

分類	種類		2021年度											
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
埋め立てた廃棄物（種類、数量）	燃え殻		327.640	293.730	327.780	280.720	261.280	315.240	325.190	344.480	358.790	269.220	278.670	326.860
	汚泥		149.850	217.750	234.890	279.770	334.940	270.780	293.230	404.910	122.140	280.440	104.820	179.070
	廃油（タールピッチ類に限る。）		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	廃プラスチック類		0.000	0.390	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.020	0.000
	紙くず		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	木くず		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	繊維くず		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	動植物性残さ		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	ゴムくず		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	金属くず		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず		235.240	418.270	574.260	558.080	491.440	535.800	356.500	388.250	302.060	211.020	156.930	171.520
	鉱さい		133.950	98.350	84.290	176.340	157.970	190.570	231.000	145.400	139.080	85.380	88.900	93.320
	がれき類		4.050	11.210	6.150	16.010	53.290	14.070	5.260	12.450	2.970	2.870	2.140	3.780
	動物のふん尿		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	動物の死体		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	ばいじん		59.190	60.500	63.430	67.550	63.590	66.540	56.350	47.990	55.530	59.240	56.960	60.450
	処分するために処理したもの		36.450	23.860	46.530	44.930	23.020	34.440	23.770	23.960	24.020	36.080	24.200	36.440
	産業廃棄物（混合物）		2,459.030	1,737.150	2,268.830	2,170.350	2,246.260	2,164.410	2,417.820	2,361.970	2,227.370	1,476.620	1,859.240	2,272.130
	計		3,405.400	2,861.210	3,606.160	3,593.750	3,631.790	3,591.850	3,709.120	3,729.410	3,231.960	2,420.870	2,571.880	3,143.570
点検と措置	擁壁	点検	4/5	5/10	6/7	7/5	8/2	9/6	10/4	11/1	12/6	1/4	2/7	3/7
		必要な措置	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし
	遮水工	点検	4/5	5/10	6/7	7/5	8/2	9/6	10/4	11/1	12/6	1/4	2/7	3/27
		必要な措置	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし
水質検査	地下水（埋立前）	地下水23項目	2以上の地下水を採取した場所、採取年月日、結果判明年月日、結果（埋立開始前）:											
		ダイオキシン類												
		電気伝導率	2以上の地下水を採取した場所、採取年月日、結果判明年月日、結果（埋立開始前）:											
		塩化物イオン												
	地下水（埋立後）	地下水23(25)項目	2以上の地下水を採取した場所、採取年月日、結果判明年月日、結果(1回以上／年）:											
		ダイオキシン類												
		電気伝導率	2以上の地下水を採取した場所、採取年月日、結果判明年月日、結果(1回以上／月）:											
		塩化物イオン												
		地下水23(25)項目	3以上の地下水を採取した場所、採取年月日、結果判明年月日、結果 （電気伝導率、塩化物イオンに異常が認められた場合）											
		ダイオキシン類												
	放流水（埋立後）	排水基準	放流水を採取した場所、採取年月日、結果判明年月日、結果(1回以上／年）:											
		ダイオキシン類												
		採取した場所	水処理施設放流槽											
		採取年月日	4/23	5/21	6/16	7/14	8/10	9/1	10/6	11/4	12/2	1/21	2/14	3/14
		結果判明日	5/6	6/1	6/29	7/27	8/23	9/14	10/22	11/12	12/10	1/28	3/1	3/25
		PH	6.7	7.8	6.6	6.7	6.9	6.8	6.4	7.2	6.7	7.8	7.5	7.5
		BOD	0.5未満	0.9	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	1.4	1.4	0.6	2.2	0.5未満	0.5未満
		SS	1未満	1未満	2	1未満	1	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1	1未満
		窒素含有量	6.9	11	7.9	9	8.2	14	49	11	11	18	17	19
必要な措置	原因調査	地下水の水質が悪化した場合	調査年月日、調査結果											
	必要な措置		措置年月日、措置内容											
点検と措置	調整池	点検	4/26	5/31	6/28	7/26	8/30	9/27	10/25	11/29	12/27	1/31	2/28	3/28
		必要な措置	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし
	浸出液処理設備	点検	4/26	5/31	6/28	7/26	8/30	9/27	10/25	11/29	12/27	1/31	2/28	3/28
		必要な措置	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし
	導水管又は配管の防凍措置	点検	当該最終処分場の導水管は地下埋設配管となっているため、凍結・損壊のおそれはない											
		必要な措置												
埋立残余容量	残余容量の測定		測定年月日:3.9.30　残余容量:198,660㎥						測定年月日:4.3.31　残余容量:172,797㎥					

分類	種類		2022年度											
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
埋め立てた廃棄物（種類、数量）	燃え殻		335.230	327.830	321.730	301.740	298.990	295.070	342.650	315.070	308.980	248.670	280.730	288.100
	汚泥		120.620	131.730	174.800	190.354	152.200	165.700	314.290	317.190	114.530	56.750	151.920	132.200
	廃油（タールピッチ類に限る。）		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.140	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	廃プラスチック類		0.000	0.000	0.000	0.170	0.000	0.000	1.130	0.840	0.000	0.480	0.000	0.010
	紙くず		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	木くず		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	繊維くず		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	動植物性残さ		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	ゴムくず		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	金属くず		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず		91.160	91.410	74.410	95.110	89.570	107.470	111.080	90.100	99.420	59.110	91.180	105.750
	鉱さい		61.980	42.330	42.920	42.110	40.960	62.590	52.700	41.160	49.190	49.330	47.530	65.760
	がれき類		7.450	5.230	3.890	9.410	10.100	5.310	5.580	13.150	24.060	8.850	2.420	7.590
	動物のふん尿		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	動物の死体		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	ばいじん		63.980	62.150	70.900	52.280	58.350	73.370	57.250	56.040	78.090	53.540	67.820	70.950
	処分するために処理したもの		24.540	36.690	34.430	35.080	22.730	23.830	60.010	12.140	36.570	24.170	48.070	12.210
	産業廃棄物（混合物）		1631.670	1687.660	2217.020	1995.010	2174.990	2164.410	2511.880	2510.830	3113.000	2059.360	1858.420	2331.410
	計		2336.630	2385.030	2940.100	2721.264	2847.890	2897.890	3456.570	3356.520	3823.840	2560.260	2548.090	3013.980
点検と措置	擁壁	点検	4/4	5/2	6/6	7/4	8/1	9/5	10/3	11/7	12/5	1/9	2/6	3/6
		必要な措置	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし
	遮水工	点検	4/4	5/2	6/6	7/4	8/1	9/5	10/3	11/7	12/5	1/9	2/6	3/6
		必要な措置	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし
水質検査	地下水（埋立前）	地下水23項目	2以上の地下水を採取した場所、採取年月日、結果判明年月日、結果（埋立開始前）:											
		ダイオキシン類												
		電気伝導率	2以上の地下水を採取した場所、採取年月日、結果判明年月日、結果（埋立開始前）:											
		塩化物イオン												
	地下水（埋立後）	地下水23(25)項目	2以上の地下水を採取した場所、採取年月日、結果判明年月日、結果(1回以上／年）:											
		ダイオキシン類												
		電気伝導率	2以上の地下水を採取した場所、採取年月日、結果判明年月日、結果(1回以上／月）:											
		塩化物イオン												
		地下水23(25)項目	3以上の地下水を採取した場所、採取年月日、結果判明年月日、結果 （電気伝導率、塩化物イオンに異常が認められた場合）											
		ダイオキシン類												
	放流水（埋立後）	排水基準	放流水を採取した場所、採取年月日、結果判明年月日、結果(1回以上／年）:											
		ダイオキシン類												
		採取した場所	水処理施設放流槽											
		採取年月日	4/19	5/16	6/15	7/15	8/8	9/20	10/12	11/15	12/9	1/24	2/14	3/7
		結果判明日	4/27	5/30	6/24	7/27	8/23	10/12	10/24	11/25	12/28	2/1	2/22	3/15
		PH	7.8	7.3	6.9	6.7	7.2	6.8	7.5	7.6	7.4	7	7.1	7.6
		BOD	0.5未満	1.6	0.5未満	0.5未満	0.6	0.5未満	1.5	1.2	0.5	0.5未満	0.5未満	0.5未満
		SS	1未満	1	2	2	3	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	2	2
		窒素含有量	11	19	33	36	23	23	33	30	29	40	38	44
必要な措置	原因調査	地下水の水質が悪化した場合	調査年月日、調査結果											
	必要な措置		措置年月日、措置内容											
点検と措置	調整池	点検	4/25	5/30	6/27	7/25	8/29	9/26	10/31	11/28	12/26	1/30	2/27	3/27
		必要な措置	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし
	浸出液処理設備	点検	4/25	5/30	6/27	7/25	8/29	9/26	10/31	11/28	12/26	1/30	2/27	3/27
		必要な措置	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし
	導水管又は配管の防凍措置	点検	当該最終処分場の導水管は地下埋設配管となっているため、凍結・損壊のおそれはない											
		必要な措置												
埋立残余容量	残余容量の測定		測定年月日:4.9.30　残余容量:152,445㎥						測定年月日:5.3.31　残余容量:130,498㎥					

分類	種類		2023年度											
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
埋め立てた廃棄物（種類、数量）	燃え殻		301.810	303.929	319.510	297.494	270.463	247.220	273.100	291.600	314.680	260.450	178.390	242.520
	汚泥		58.900	127.380	106.650	127.270	152.820	284.840	141.080	258.880	214.500	69.660	142.990	64.260
	廃油（タールピッチ類に限る。）		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.010	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	廃プラスチック類		0.000	0.000	0.000	0.220	0.000	0.150	0.230	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	紙くず		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	木くず		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	繊維くず		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	動植物性残さ		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	ゴムくず		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	金属くず		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず		42.310	42.860	82.980	83.770	59.810	66.940	131.440	83.070	56.720	41.840	22.590	15.030
	鉱さい		58.720	51.760	101.980	69.800	42.450	63.980	51.500	63.920	54.620	85.640	63.760	77.210
	がれき類		9.360	2.060	14.370	4.710	8.390	7.680	22.650	8.830	6.960	5.890	13.040	1.770
	動物のふん尿		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	動物の死体		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	ばいじん		47.770	57.350	58.550	63.260	48.740	58.630	64.530	62.710	30.500	66.410	45.330	39.260
	処分するために処理したもの		23.160	22.530	44.920	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	産業廃棄物（混合物）		2111.190	2228.500	2529.030	2332.960	2355.050	2596.520	1525.680	1518.320	2004.520	3976.480	1796.540	1367.780
	計		2653.220	2836.369	3257.990	2979.484	2937.723	3325.960	2210.220	2287.330	2682.500	4506.370	2262.640	1807.830
点検と措置	擁壁	点検	4/3	5/1	6/5	7/3	8/7	9/4	10/2	11/6	12/4	1/9	2/5	3/4
		必要な措置	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし
	遮水工	点検	4/3	5/1	6/5	7/3	8/7	9/4	10/2	11/6	12/4	1/9	2/5	3/4
		必要な措置	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし
水質検査	地下水（埋立前）	地下水23項目	2以上の地下水を採取した場所、採取年月日、結果判明年月日、結果（埋立開始前）:											
		ダイオキシン類												
		電気伝導率	2以上の地下水を採取した場所、採取年月日、結果判明年月日、結果（埋立開始前）:											
		塩化物イオン												
	地下水（埋立後）	地下水23(25)項目	2以上の地下水を採取した場所、採取年月日、結果判明年月日、結果(1回以上／年）:											
		ダイオキシン類												
		電気伝導率	2以上の地下水を採取した場所、採取年月日、結果判明年月日、結果(1回以上／月）:											
		塩化物イオン												
		地下水23(25)項目	3以上の地下水を採取した場所、採取年月日、結果判明年月日、結果 （電気伝導率、塩化物イオンに異常が認められた場合）											
		ダイオキシン類												
	放流水（埋立後）	排水基準	放流水を採取した場所、採取年月日、結果判明年月日、結果(1回以上／年）:											
		ダイオキシン類												
		採取した場所	水処理施設放流槽											
		採取年月日	4/11	5/15	6/16	7/24	8/17	9/15	10/13	11/15	12/13	1/17	2/9	3/11
		結果判明日	4/25	5/29	6/29	8/7	8/30	9/25	10/25	12/5	1/16	1/25	2/26	3/21
		PH	7	7.4	7.6	7.5	7.3	7.3	7.6	7.1	7.6	7.5	7.6	7.5
		BOD	0.5未満	0.5未満	2	0.9	0.5未満	0.6	0.5未満	0.5未満	6.3	3.8	2.5	11
		SS	1未満	1未満	1	1	1未満	1未満	1未満	1	1未満	5	6	1未満
		窒素含有量	3.7	30	49	31	29	34	25	22	23	12	14	20
必要な措置	原因調査	地下水の水質が悪化した場合	調査年月日、調査結果											
	必要な措置		措置年月日、措置内容											
点検と措置	調整池	点検	4/24	5/29	6/26	7/31	8/28	9/25	10/30	11/27	12/25	1/29	2/26	3/25
		必要な措置	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし
	浸出液処理設備	点検	4/24	5/29	6/26	7/31	8/28	9/25	10/30	11/27	12/25	1/29	2/26	3/25
		必要な措置	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし
	導水管又は配管の防凍措置	点検	当該最終処分場の導水管は地下埋設配管となっているため、凍結・損壊のおそれはない											
		必要な措置												
埋立残余容量	残余容量の測定		測定年月日:5.9.30　残余容量:102,135㎥						測定年月日:6.3.31　残余容量:87,515㎥					

○第四期安定型及び管理型最終処分場（許可番号:空環生第3057号）の維持管理記録

分類	種類		2024年度											
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
埋め立てた廃棄物（種類、数量）	燃え殻		387.590	361.421	303.391	305.961	312.770	369.290	354.610	355.340	242.250	238.650	244.700	264.200
	汚泥		44.130	61.740	153.890	76.750	80.750	91.070	127.950	212.830	94.530	26.970	111.440	23.030
	廃油（タールピッチ類に限る。）		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	廃プラスチック類		0.000	1.940	0.280	0.590	0.080	0.000	0.000	0.000	0.000	0.030	0.120	0.110
	紙くず		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	木くず		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	繊維くず		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	動植物性残さ		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	ゴムくず		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	金属くず		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず		19.740	12.920	42.890	20.150	26.950	19.550	33.420	38.430	18.830	18.070	31.990	56.980
	鉱さい		59.640	40.410	55.040	32.710	55.110	44.850	53.150	43.520	20.170	22.440	44.860	53.900
	がれき類		9.310	11.210	8.240	9.370	4.980	1.640	30.590	20.910	5.550	1.310	5.160	3.550
	動物のふん尿		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	動物の死体		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	ばいじん		45.880	52.080	43.610	58.270	39.660	52.420	60.970	52.270	55.860	35.620	33.640	58.370
	処分するために処理したもの		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	産業廃棄物（混合物）		1,244.570	1,034.000	1,822.820	2,293.460	1,210.550	1,643.080	1,596.850	1,384.660	1,122.610	1,454.820	1,514.970	1,522.820
	計		1,810.860	1,575.721	2,430.161	2,797.261	1,730.850	2,221.900	2,257.540	2,107.960	1,559.800	1,797.910	1,986.880	1,982.960
点検と措置	擁壁	点検	4/1	5/7	6/3	7/1	8/5	9/2	10/7	11/5	12/2	1/6	2/3	3/3
		必要な措置	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし
	遮水工	点検	4/1	5/7	6/3	7/1	8/5	9/2	10/7	11/5	12/2	1/6	2/3	3/3
		必要な措置	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし
水質検査	地下水（埋立前）	地下水23項目	2以上の地下水を採取した場所、採取年月日、結果判明年月日、結果（埋立開始前）:											
		ダイオキシン類												
		電気伝導率	2以上の地下水を採取した場所、採取年月日、結果判明年月日、結果（埋立開始前）:											
		塩化物イオン												
	地下水（埋立後）	地下水23(25)項目	2以上の地下水を採取した場所、採取年月日、結果判明年月日、結果(1回以上／年）:											
		ダイオキシン類												
		電気伝導率	2以上の地下水を採取した場所、採取年月日、結果判明年月日、結果(1回以上／月）:											
		塩化物イオン												
		地下水23(25)項目	3以上の地下水を採取した場所、採取年月日、結果判明年月日、結果 （電気伝導率、塩化物イオンに異常が認められた場合）											
		ダイオキシン類												
	放流水（埋立後）	排水基準	放流水を採取した場所、採取年月日、結果判明年月日、結果(1回以上／年）:											
		ダイオキシン類												
		採取した場所	水処理施設放流槽											
		採取年月日	4/17	5/15	6/11	7/10	8/8	9/9	10/8	11/19	12/11	1/15	2/13	3/11
		結果判明日	4/25	5/30	6/24	7/25	8/23	10/3	10/22	12/2	12/19	1/23	2/26	3/19
		PH	7.2	7	8	7.7	7.6	7.9	7.2	7.6	7.9	7.9	8	7.8
		BOD	0.9	0.8	0.8	0.5未満	0.5	0.5未満	1	11	0.5未満	3.2	8.9	1.1
		SS	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1	1未満	1未満	1未満
		窒素含有量	11	5.4	5.7	34	10	36	7.5	20	4.9	38	44	35
必要な措置	原因調査	地下水の水質が悪化した場合	調査年月日、調査結果											
	必要な措置		措置年月日、措置内容											
点検と措置	調整池	点検	4/30	5/27	6/24	7/29	8/26	9/30	10/28	11/25	12/30	1/27	2/25	3/31
		必要な措置	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし
	浸出液処理設備	点検	4/30	5/27	6/24	7/29	8/26	9/30	10/28	11/25	12/30	1/27	2/25	3/31
		必要な措置	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし
	導水管又は配管の防凍措置	点検	当該最終処分場の導水管は地下埋設配管となっているため、凍結・損壊のおそれはない											
		必要な措置												
埋立残余容量	残余容量の測定		測定年月日:6.9.30　残余容量:76,730㎥						測定年月日:7.3.31　残余容量:67,141㎥					

分類	種類		2025年度											
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
埋め立てた廃棄物（種類、数量）	燃え殻		326.380	412.990										
	汚泥		20.340	102.950										
	廃油（タールピッチ類に限る。）		0.000	0.000										
	廃プラスチック類		0.000	0.000										
	紙くず		0.000	0.000										
	木くず		0.000	0.000										
	繊維くず		0.000	0.000										
	動植物性残さ		0.000	0.000										
	ゴムくず		0.000	0.000										
	金属くず		0.000	0.000										
	ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず		10.490	25.300										
	鉱さい		41.680	32.330										
	がれき類		4.590	13.840										
	動物のふん尿		0.000	0.000										
	動物の死体		0.000	0.000										
	ばいじん		42.990	39.700										
	処分するために処理したもの		0.000	0.000										
	産業廃棄物（混合物）		1635.260	1411.050										
	計		2081.730	2038.160	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
点検と措置	擁壁	点検	4/7	5/7										
		必要な措置	なし	なし										
	遮水工	点検	4/7	5/7										
		必要な措置	なし	なし										
水質検査	地下水（埋立前）	地下水23項目	2以上の地下水を採取した場所、採取年月日、結果判明年月日、結果（埋立開始前）:											
		ダイオキシン類												
		電気伝導率	2以上の地下水を採取した場所、採取年月日、結果判明年月日、結果（埋立開始前）:											
		塩化物イオン												
	地下水（埋立後）	地下水23(25)項目	2以上の地下水を採取した場所、採取年月日、結果判明年月日、結果(1回以上／年）:											
		ダイオキシン類												
		電気伝導率	2以上の地下水を採取した場所、採取年月日、結果判明年月日、結果(1回以上／月）:											
		塩化物イオン												
		地下水23(25)項目	3以上の地下水を採取した場所、採取年月日、結果判明年月日、結果 （電気伝導率、塩化物イオンに異常が認められた場合）											
		ダイオキシン類												
	放流水（埋立後）	排水基準	放流水を採取した場所、採取年月日、結果判明年月日、結果(1回以上／年）:											
		ダイオキシン類												
		採取した場所	水処理施設放流槽											
		採取年月日	4/15	5/13										
		結果判明日	4/23	5/21										
		PH	7.6	7.9										
		BOD	0.5未満	0.5未満										
		SS	1未満	1未満										
		窒素含有量	20	3.7										
必要な措置	原因調査	地下水の水質が悪化した場合	調査年月日、調査結果											
	必要な措置		措置年月日、措置内容											
点検と措置	調整池	点検	4/28	5/26										
		必要な措置	なし	なし										
	浸出液処理設備	点検	4/28	5/26										
		必要な措置	なし	なし										
	導水管又は配管の防凍措置	点検	当該最終処分場の導水管は地下埋設配管となっているため、凍結・損壊のおそれはない											
		必要な措置												
埋立残余容量	残余容量の測定		測定年月日:　残余容量:						測定年月日:　残余容量:					

分類	種類		2026年度											
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
埋め立てた廃棄物（種類、数量）	燃え殻													
	汚泥													
	廃油（タールピッチ類に限る。）													
	廃プラスチック類													
	紙くず													
	木くず													
	繊維くず													
	動植物性残さ													
	ゴムくず													
	金属くず													
	ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず													
	鉱さい													
	がれき類													
	動物のふん尿													
	動物の死体													
	ばいじん													
	処分するために処理したもの													
	産業廃棄物（混合物）													
	計		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
点検と措置	擁壁	点検												
		必要な措置												
	遮水工	点検												
		必要な措置												
水質検査	地下水（埋立前）	地下水23項目	2以上の地下水を採取した場所、採取年月日、結果判明年月日、結果（埋立開始前）:											
		ダイオキシン類												
		電気伝導率	2以上の地下水を採取した場所、採取年月日、結果判明年月日、結果（埋立開始前）:											
		塩化物イオン												
	地下水（埋立後）	地下水23(25)項目	2以上の地下水を採取した場所、採取年月日、結果判明年月日、結果(1回以上／年）:											
		ダイオキシン類												
		電気伝導率	2以上の地下水を採取した場所、採取年月日、結果判明年月日、結果(1回以上／月）:											
		塩化物イオン												
		地下水23(25)項目	3以上の地下水を採取した場所、採取年月日、結果判明年月日、結果 （電気伝導率、塩化物イオンに異常が認められた場合）											
		ダイオキシン類												
	放流水（埋立後）	排水基準	放流水を採取した場所、採取年月日、結果判明年月日、結果(1回以上／年）:											
		ダイオキシン類												
		採取した場所	水処理施設放流槽											
		採取年月日												
		結果判明日												
		PH												
		BOD												
		SS												
		窒素含有量												
必要な措置	原因調査	地下水の水質が悪化した場合	調査年月日、調査結果											
	必要な措置		措置年月日、措置内容											
点検と措置	調整池	点検												
		必要な措置												
	浸出液処理設備	点検												
		必要な措置												
	導水管又は配管の防凍措置	点検	当該最終処分場の導水管は地下埋設配管となっているため、凍結・損壊のおそれはない											
		必要な措置												
埋立残余容量	残余容量の測定		測定年月日:　残余容量:						測定年月日:　残余容量:					

別紙1　水質検査【地下水（埋立前）】

○地下水23項目

地下水を採取した場所	第一期管理型		第二期管理型		第三期管理型			第四期管理型		
	上流	下流	上流	下流	上流	下流Ⅰ	下流Ⅱ	上流	下流Ⅰ	下流Ⅱ
採取年月日			14.5.8		21.9.24	21.9.24	21.8.14	27.6.16	27.6.16	R2.7.17
結果判明年月日			14.5.13		21.10.2	21.10.2	21.9.9	27.7.10	27.7.10	R2.8.11
アルキル水銀			不検出	不検出	ND	ND	ND	ND	ND	ND
総水銀			不検出	不検出	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
カドミウム			不検出	不検出	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
鉛			不検出	不検出	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.005未満	0.005未満	0.01
六価クロム			不検出	不検出	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
砒素			不検出	不検出	0.002未満	0.002未満	0.002	0.001未満	0.001未満	0.002
全シアン			不検出	不検出	ND	ND	ND	ND	ND	ND
ポリ塩化ビフェニル（PCB）			不検出	不検出	ND	ND	ND	ND	ND	ND
トリクロロエチレン			不検出	不検出	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
テトラクロロエチレン			不検出	不検出	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ジクロロメタン			不検出	不検出	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
四塩化炭素			不検出	不検出	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
1.2-ジクロロエタン			不検出	不検出	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
1.1-ジクロロエチレン			不検出	不検出	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
1.2-ジクロロエチレン			不検出	不検出	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
1.1.1-トリクロロエタン			不検出	不検出	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1未満	0.1未満	0.001未満
1.1.2-トリクロロエタン			不検出	不検出	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満
1.3-ジクロロプロペン			不検出	不検出	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
チウラム			不検出	不検出	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満
シマジン			不検出	不検出	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
チオベンカルブ			不検出	不検出	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.0003未満	0.0003未満	0.002未満
ベンゼン			不検出	不検出	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
セレン			不検出	不検出	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
1.4-ジオキサン								0.005未満	0.005未満	0.005未満
地下水を採取した場所								第四期管理型		
								上流	下流Ⅰ	下流Ⅱ
採取年月日								27.6.16	27.6.16	R2.7.17
結果判明年月日								27.6.29	27.6.29	R2.8.11
塩化ビニルモノマー（クロロエチレン）								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満

○ダイオキシン類

地下水を採取した場所	第一期管理型		第二期管理型		第三期管理型			第四期管理型		
	上流	下流	上流	下流	上流	下流Ⅰ	下流Ⅱ	上流	下流Ⅰ	下流Ⅱ
採取年月日			14.5.8		21.9.24	21.9.24	21.8.14	27.6.16	27.6.22	R2.7.17
結果判明年月日			14.6.14		21.10.15	21.10.15	21.9.24	27.7.24	27.7.24	R2.8.27
ダイオキシン類			0.078	0.087	0.73	0.79	0.11	0.11	0.18	0.08

○電気伝導率・塩化物イオン

地下水を採取した場所	第一期管理型		第二期管理型		第三期管理型			第四期管理型		
	上流	下流	上流	下流	上流	下流Ⅰ	下流Ⅱ	上流	下流Ⅰ	下流Ⅱ
採取年月日			14.10.2		21.9.24	21.9.24	21.8.14	27.6.16	27.6.16	R2.7.17
結果判明年月日			14.10.30		21.10.2	21.10.2	21.9.9	27.7.10	27.7.10	R2.8.11
電気伝導率			9.6	10.6	14	14	16	8	8.1	11
塩化物イオン			7.6	9.4	9	9	19	8.9	12	9

別紙2－1　水質検査【地下水(埋立後)】

○第一期管理型最終処分場（許可番号:空環生第94-6号）

		4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月	
2021年度	採取年月日	4/8	4/8	5/7	5/7	6/9	6/9	7/9	7/9	8/4	8/4	9/1	9/1	10/6	10/6	11/4	11/4	12/2	12/2	1/21	1/13	2/4	2/4	3/4	3/4
	結果判明日	4/20	4/20	5/14	5/14	6/25	6/25	7/30	7/30	8/19	8/19	9/14	9/14	10/22	10/22	11/12	11/12	12/10	12/10	1/28	1/20	2/17	2/17	3/10	3/10
	採取した場所	上流	下流	上流	下流	上流	下流	上流	下流	上流	下流	上流	下流	上流	下流	上流	下流	上流	下流	上流	下流	上流	下流	上流	下流
	電気伝導率	10	23	10	22	9.8	21	10	20	12	19	9.6	19	9.8	21	8.8	19	9.5	20	10	22	10	24	11	23
	塩化物イオン	7	43	7	42	7	43	8	51	13	47	8	53	12	23	7	68	7	50	7	51	7	49	7	49
2022年度	採取年月日	4/12	4/12	5/10	5/10	6/10	6/10	7/7	7/7	8/4	8/4	9/7	9/7	10/6	10/6	11/9	11/9	12/1	12/1	1/19	1/19	2/10	2/10	3/2	3/2
	結果判明日	4/26	4/26	5/27	5/27	7/1	7/1	7/25	7/25	8/17	8/17	9/26	9/26	10/24	10/24	11/24	11/24	12/21	12/21	1/26	1/26	2/22	2/22	3/10	3/10
	採取した場所	上流	下流	上流	下流	上流	下流	上流	下流	上流	下流	上流	下流	上流	下流	上流	下流	上流	下流	上流	下流	上流	下流	上流	下流
	電気伝導率	11	22	12	22	11	23	10	22	9.9	23	9.9	23	10	25	9.9	26	9.6	23	9.5	24	11	24	11	25
	塩化物イオン	7	25	7	48	8	53	12	46	7	55	17	63	8	58	8	65	7	120	8	65	9	44	8	66
2023年度	採取年月日	4/6	4/6	5/11	5/11	6/9	6/9	7/28	7/28	8/10	8/10	9/12	9/12	10/5	10/5	11/8	11/8	12/7	12/7	1/11	1/11	2/2	2/2	3/8	3/8
	結果判明日	4/14	4/14	5/24	5/24	6/29	6/29	8/7	8/7	8/21	8/21	9/22	9/22	10/17	10/17	11/28	11/28	12/22	12/22	1/24	1/24	2/8	2/8	3/21	3/21
	採取した場所	上流	下流	上流	下流	上流	下流	上流	下流	上流	下流	上流	下流	上流	下流	上流	下流	上流	下流	上流	下流	上流	下流	上流	下流
	電気伝導率	10	23	10	21	10	23	11	25	11	24	11	26	11	31	12	27	11	27	12	32	11	27	12	32
	塩化物イオン	9	65	11	60	9	62	11	77	10	69	10	70	9	74	10	73	11	76	10	73	10	71	11	79
2024年度	採取年月日	4/11	4/11	5/9	5/9	6/6	6/6	7/4	7/4	8/1	8/1	9/5	9/5	10/3	10/3	11/12	11/12	12/5	12/5	1/9	1/9	2/7	2/7	3/6	3/6
	結果判明日	4/25	4/25	5/28	5/28	6/25	6/25	7/24	7/24	8/22	8/22	9/24	9/24	10/29	10/29	12/2	12/2	12/23	12/23	1/27	1/27	2/20	2/20	3/18	3/18
	採取した場所	上流	下流	上流	下流	上流	下流	上流	下流	上流	下流	上流	下流	上流	下流	上流	下流	上流	下流	上流	下流	上流	下流	上流	下流
	電気伝導率	12	27	12	33	12	28	12	33	12	33	12	34	12	35	12	35	12	29	12	26	12	33	12	26
	塩化物イオン	11	76	11	73	11	74	11	78	11	75	11	83	12	87	11	86	11	83	12	85	12	83	11	83
2025年度	採取年月日	4/3	4/3	5/8	5/8																				
	結果判明日	4/11	4/11	5/22	5/22																				
	採取した場所	上流	下流	上流	下流	上流	下流	上流	下流	上流	下流	上流	下流	上流	下流	上流	下流	上流	下流	上流	下流	上流	下流	上流	下流
	電気伝導率	12	35	13	32																				
	塩化物イオン	12	84	17	81																				
2026年度	採取年月日																								
	結果判明日																								
	採取した場所	上流	下流	上流	下流	上流	下流	上流	下流	上流	下流	上流	下流	上流	下流	上流	下流	上流	下流	上流	下流	上流	下流	上流	下流
	電気伝導率																								
	塩化物イオン																								

別紙2－2　水質検査【地下水(埋立後)】

○第二期管理型最終処分場（許可番号:空環生第2930号）

		4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月	
2021年度	採取年月日	4/8	4/8	5/7	5/7	6/9	6/9	7/9	7/9	8/4	8/4	9/1	9/1	10/6	10/6	11/4	11/4	12/2	12/2	1/13	1/21	2/4	2/4	3/4	3/4
	結果判明日	4/20	4/20	5/14	5/14	6/25	6/25	7/30	7/30	8/19	8/19	9/14	9/14	10/22	10/22	11/12	11/12	12/10	12/10	1/20	1/28	2/17	2/17	3/10	3/10
	採取した場所	上流	下流	上流	下流	上流	下流	上流	下流	上流	下流	上流	下流	上流	下流	上流	下流	上流	下流	上流	下流	上流	下流	上流	下流
	電気伝導率	13	10	9.6	10	8.1	9.8	7.7	10	7.6	12	7.6	9.6	7.7	9.8	6.9	8.8	7.1	9.5	7.9	10	8.3	10	7.9	11
	塩化物イオン	11	7	8	7	9	7	9	8	10	13	9	8	9	12	9	7	9	7	9	7	9	7	9	7
2022年度	採取年月日	4/12	4/12	5/10	5/10	6/10	6/10	7/7	7/7	8/4	8/4	9/7	9/7	10/6	10/6	11/9	11/9	12/1	12/1	1/19	1/19	2/10	2/10	3/2	3/2
	結果判明日	4/26	4/26	5/27	5/27	7/1	7/1	7/25	7/25	8/17	8/17	9/26	9/26	10/24	10/24	11/24	11/24	12/21	12/21	1/26	1/26	2/22	2/22	3/10	3/10
	採取した場所	上流	下流	上流	下流	上流	下流	上流	下流	上流	下流	上流	下流	上流	下流	上流	下流	上流	下流	上流	下流	上流	下流	上流	下流
	電気伝導率	7.7	11	9.6	12	8.1	11	9.1	10	9.4	9.9	9	9.9	12	10	7.8	9.9	8	9.6	7.3	9.5	7.7	11	8	11
	塩化物イオン	9	7	13	7	9	8	11	12	9	7	9	17	9	8	9	8	9	7	10	8	10	9	10	8
2023年度	採取年月日	4/6	4/6	5/11	5/11	6/9	6/9	7/28	7/28	8/10	8/10	9/12	9/12	10/5	10/5	11/8	11/8	12/7	12/7	1/11	1/11	2/2	2/2	3/8	3/8
	結果判明日	4/14	4/14	5/24	5/24	6/29	6/29	8/7	8/7	8/21	8/21	9/22	9/22	10/17	10/17	11/28	11/28	12/22	12/22	1/24	1/24	2/8	2/8	3/21	3/21
	採取した場所	上流	下流	上流	下流	上流	下流	上流	下流	上流	下流	上流	下流	上流	下流	上流	下流	上流	下流	上流	下流	上流	下流	上流	下流
	電気伝導率	7.5	10	7.3	10	9.3	10	13	11	10	11	9.4	11	7.7	11	8.2	12	7.9	11	8.2	12	8.1	11	8.3	12
	塩化物イオン	10	9	9	11	10	9	9	11	9	10	9	10	9	9	10	10	10	11	10	10	10	10	12	11
2024年度	採取年月日	4/11	4/11	5/9	5/9	6/6	6/6	7/4	7/4	8/1	8/1	9/5	9/5	10/3	10/3	11/12	11/12	12/5	12/5	1/9	1/9	2/7	2/7	3/6	3/6
	結果判明日	4/25	4/25	5/28	5/28	6/25	6/25	7/24	7/24	8/22	8/22	9/24	9/24	10/29	10/29	12/2	12/2	12/23	12/23	1/27	1/27	2/20	2/20	3/18	3/18
	採取した場所	上流	下流	上流	下流	上流	下流	上流	下流	上流	下流	上流	下流	上流	下流	上流	下流	上流	下流	上流	下流	上流	下流	上流	下流
	電気伝導率	7.5	12	7.9	12	7.8	12	7.7	12	7.7	12	11	12	7.5	12	7.2	12	7.3	12	7.3	12	7.3	12	7.2	12
	塩化物イオン	9	11	9	11	10	11	9	11	9	11	10	11	10	12	9	11	10	11	9	12	9	12	9	11
2025年度	採取年月日	4/3	4/3	5/8	5/8																				
	結果判明日	4/11	4/11	5/22	5/22																				
	採取した場所	上流	下流	上流	下流	上流	下流	上流	下流	上流	下流	上流	下流	上流	下流	上流	下流	上流	下流	上流	下流	上流	下流	上流	下流
	電気伝導率	7.4	12	7.7	13																				
	塩化物イオン	10	12	9	17																				
2026年度	採取年月日																								
	結果判明日																								
	採取した場所	上流	下流	上流	下流	上流	下流	上流	下流	上流	下流	上流	下流	上流	下流	上流	下流	上流	下流	上流	下流	上流	下流	上流	下流
	電気伝導率																								
	塩化物イオン																								

別紙2－3　水質検査【地下水(埋立後)】

○第三期安定型及び管理型最終処分場（許可番号:空環生第2932号）

		4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月		
2021年度	採取年月日	4/8	4/8	4/8	5/7	5/7	5/7	6/9	6/9	6/9	7/9	7/9	7/9	8/4	8/4	8/4	9/1	9/1	9/1	10/6	10/6	10/6	11/4	11/4	11/4	12/2	12/2	12/2	1/13	1/13	1/13	2/4	2/4	2/4	3/4	3/4	3/4
	結果判明日	4/20	4/20	4/20	5/14	5/14	5/14	6/25	6/25	6/25	7/30	7/30	7/30	8/19	8/19	8/19	9/14	9/14	9/14	10/22	10/22	10/22	11/12	11/12	11/12	12/10	12/10	12/10	1/20	1/20	1/20	2/17	2/17	2/17	3/10	3/10	3/10
	採取した場所	上流	下流Ⅰ	下流Ⅱ	上流	下流Ⅰ	下流Ⅱ	上流	下流Ⅰ	下流Ⅱ	上流	下流Ⅰ	下流Ⅱ	上流	下流Ⅰ	下流Ⅱ	上流	下流Ⅰ	下流Ⅱ	上流	下流Ⅰ	下流Ⅱ	上流	下流Ⅰ	下流Ⅱ	上流	下流Ⅰ	下流Ⅱ	上流	下流Ⅰ	下流Ⅱ	上流	下流Ⅰ	下流Ⅱ	上流	下流Ⅰ	下流Ⅱ
	電気伝導率	12	17	8.3	12	17	7.5	13	16	6.7	9.9	16	7.6	9.4	15	8	9.3	15	8.3	10	16	8.6	11	13	9	9.9	12	6.6	11	13	8.6	14	14	8.5	12	14	8.7
	塩化物イオン	10	9	9	10	9	8	10	9	8	14	9	9	15	9	10	9	9	10	10	9	9	10	11	13	10	8	8	10	8	9	12	8	9	10	8	9
2022年度	採取年月日	4/12	4/12	4/12	5/10	5/10	5/10	6/10	6/10	6/10	7/7	7/7	7/7	8/4	8/4	8/4	9/7	9/7	9/7	10/6	10/6	10/6	11/24	11/24	11/24	12/1	12/1	12/1	1/19	1/19	1/19	2/10	2/10	2/10	3/2	3/2	3/2
	結果判明日	4/26	4/26	4/26	5/27	5/27	5/27	7/1	7/1	7/1	7/25	7/25	7/25	8/17	8/17	8/17	9/26	9/26	9/26	10/24	10/24	10/24	12/21	12/21	12/21	12/21	12/21	12/21	1/26	1/26	1/26	2/22	2/22	2/22	3/10	3/10	3/10
	採取した場所	上流	下流Ⅰ	下流Ⅱ	上流	下流Ⅰ	下流Ⅱ	上流	下流Ⅰ	下流Ⅱ	上流	下流Ⅰ	下流Ⅱ	上流	下流Ⅰ	下流Ⅱ	上流	下流Ⅰ	下流Ⅱ	上流	下流Ⅰ	下流Ⅱ	上流	下流Ⅰ	下流Ⅱ	上流	下流Ⅰ	下流Ⅱ	上流	下流Ⅰ	下流Ⅱ	上流	下流Ⅰ	下流Ⅱ	上流	下流Ⅰ	下流Ⅱ
	電気伝導率	13	13	8.8	13	15	8.5	11	15	7.6	11	15	7.8	10	14	8.3	10	14	8.7	13	15	8.7	14	14	12	10	14	7.5	12	13	7.2	12	14	8.1	13	15	8.3
	塩化物イオン	10	8	9	10	9	9	10	9	8	9	8	8	9	8	9	11	9	9	9	9	9	10	9	9	10	9	14	15	9	9	10	10	13	10	9	10
2023年度	採取年月日	4/6	4/6	4/6	5/11	5/11	5/11	6/9	6/9	6/9	7/28	7/28	7/28	8/10	8/10	8/10	9/12	9/12	9/12	10/5	10/5	10/5	11/8	11/8	11/8	12/7	12/7	12/7	1/11	1/11	1/11	2/2	2/2	2/2	3/8	3/8	3/8
	結果判明日	4/14	4/14	4/14	5/24	5/24	5/24	6/29	6/29	6/29	8/7	8/7	8/7	8/21	8/21	8/21	9/22	9/22	9/22	10/17	10/17	10/17	11/28	11/28	11/28	12/22	12/22	12/22	1/24	1/24	1/24	2/8	2/8	2/8	3/21	3/21	3/21
	採取した場所	上流	下流Ⅰ	下流Ⅱ	上流	下流Ⅰ	下流Ⅱ	上流	下流Ⅰ	下流Ⅱ	上流	下流Ⅰ	下流Ⅱ	上流	下流Ⅰ	下流Ⅱ	上流	下流Ⅰ	下流Ⅱ	上流	下流Ⅰ	下流Ⅱ	上流	下流Ⅰ	下流Ⅱ	上流	下流Ⅰ	下流Ⅱ	上流	下流Ⅰ	下流Ⅱ	上流	下流Ⅰ	下流Ⅱ	上流	下流Ⅰ	下流Ⅱ
	電気伝導率	10	14	8.6	11	14	7.1	12	15	7.2	11	15	8.4	9.6	15	7.7	10	16	8.9	11	16	8.8	14	14	13	9.8	15	9.2	10	16	9.9	10	16	9.6	12	16	10
	塩化物イオン	10	9	10	10	9	9	10	9	9	10	10	10	10	9	9	10	10	10	9	9	9	14	11	10	10	12	11	10	11	15	9	9	9	10	10	10
2024年度	採取年月日	4/11	4/11	4/11	5/9	5/9	5/9	6/6	6/6	6/6	7/4	7/4	7/4	8/1	8/1	8/1	9/5	9/5	9/5	10/3	10/3	10/3	11/12	11/12	11/12	12/5	12/5	12/5	1/9	1/9	1/9	2/7	2/7	2/7	3/6	3/6	3/6
	結果判明日	4/25	4/25	4/25	5/28	5/28	5/28	6/25	6/25	6/25	7/24	7/24	7/24	8/22	8/22	8/22	9/24	9/24	9/24	10/29	10/29	10/29	12/2	12/2	12/2	12/23	12/23	12/23	1/27	1/27	1/27	2/20	2/20	2/20	3/18	3/18	3/18
	採取した場所	上流	下流Ⅰ	下流Ⅱ	上流	下流Ⅰ	下流Ⅱ	上流	下流Ⅰ	下流Ⅱ	上流	下流Ⅰ	下流Ⅱ	上流	下流Ⅰ	下流Ⅱ	上流	下流Ⅰ	下流Ⅱ	上流	下流Ⅰ	下流Ⅱ	上流	下流Ⅰ	下流Ⅱ	上流	下流Ⅰ	下流Ⅱ	上流	下流Ⅰ	下流Ⅱ	上流	下流Ⅰ	下流Ⅱ	上流	下流Ⅰ	下流Ⅱ
	電気伝導率	13	15	9.8	13	17	10	12	17	7.9	9.9	17	8.9	11	17	9.2	13	16	9.3	9.9	10	9.7	12	16	9.9	9.6	16	9	9.4	15	9.5	9.5	15	9.9	9.3	9.6	15
	塩化物イオン	7	10	11	9	13	10	10	13	8	9	13	9	9	12	10	10	12	10	12	9	8	9	12	10	9	12	10	37	12	10	9	12	10	9	10	11
2025年度	採取年月日	4/3	4/3	4/3	5/8	5/8	5/8																														
	結果判明日	4/11	4/11	4/11	5/22	5/22	5/22																														
	採取した場所	上流	下流Ⅰ	下流Ⅱ	上流	下流Ⅰ	下流Ⅱ	上流	下流Ⅰ	下流Ⅱ	上流	下流Ⅰ	下流Ⅱ	上流	下流Ⅰ	下流Ⅱ	上流	下流Ⅰ	下流Ⅱ	上流	下流Ⅰ	下流Ⅱ	上流	下流Ⅰ	下流Ⅱ	上流	下流Ⅰ	下流Ⅱ	上流	下流Ⅰ	下流Ⅱ	上流	下流Ⅰ	下流Ⅱ	上流	下流Ⅰ	下流Ⅱ
	電気伝導率	10	15	10	11	16	11																														
	塩化物イオン	9	11	10	9	11	11																														
2026年度	採取年月日																																				
	結果判明日																																				
	採取した場所	上流	下流Ⅰ	下流Ⅱ	上流	下流Ⅰ	下流Ⅱ	上流	下流Ⅰ	下流Ⅱ	上流	下流Ⅰ	下流Ⅱ	上流	下流Ⅰ	下流Ⅱ	上流	下流Ⅰ	下流Ⅱ	上流	下流Ⅰ	下流Ⅱ	上流	下流Ⅰ	下流Ⅱ	上流	下流Ⅰ	下流Ⅱ	上流	下流Ⅰ	下流Ⅱ	上流	下流Ⅰ	下流Ⅱ	上流	下流Ⅰ	下流Ⅱ
	電気伝導率																																				
	塩化物イオン																																				

別紙2－4　水質検査【地下水(埋立後)】

○第四期安定型及び管理型最終処分場（許可番号:空環生第3057号）

		4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月		
2021年度	採取年月日	4/8	4/8	4/8	5/7	5/7	5/7	6/9	6/9	6/9	7/9	7/9	7/9	8/4	8/4	8/4	9/1	9/1	9/1	10/6	10/6	10/6	11/4	11/4	11/4	12/2	12/2	12/2	1/13	1/13	1/13	2/4	2/4	2/4	3/4	3/4	3/4
	結果判明日	4/20	4/20	4/20	5/14	5/14	5/14	6/25	6/25	6/25	7/30	7/30	7/30	8/19	8/19	8/19	9/14	9/14	9/14	10/22	10/22	10/22	11/12	11/12	11/12	12/10	12/10	12/10	1/20	1/20	1/20	2/17	2/17	2/17	3/10	3/10	3/10
	採取した場所	上流	下流Ⅰ	下流Ⅱ	上流	下流Ⅰ	下流Ⅱ	上流	下流Ⅰ	下流Ⅱ	上流	下流Ⅰ	下流Ⅱ	上流	下流Ⅰ	下流Ⅱ	上流	下流Ⅰ	下流Ⅱ	上流	下流Ⅰ	下流Ⅱ	上流	下流Ⅰ	下流Ⅱ	上流	下流Ⅰ	下流Ⅱ	上流	下流Ⅰ	下流Ⅱ	上流	下流Ⅰ	下流Ⅱ	上流	下流Ⅰ	下流Ⅱ
	電気伝導率	7.3	13	11	7.2	9.6	11	7.4	8.1	10	7.3	7.7	10	6.8	7.6	9.3	8.8	7.6	9.4	7.3	7.7	10	6.6	6.9	9	6.6	7.1	9.3	7.4	7.9	10	7.8	8.3	11	7.3	7.9	11
	塩化物イオン	8	11	9	8	8	9	8	9	9	8	9	9	8	10	8	8	9	8	9	9	8	9	9	8	8	9	8	8	9	8	9	9	8	8	9	8
2022年度	採取年月日	4/12	4/12	4/12	5/10	5/10	5/10	6/10	6/10	6/10	7/7	7/7	7/7	8/4	8/4	8/4	9/7	9/7	9/7	10/6	10/6	10/6	11/9	11/9	11/9	12/1	12/1	12/1	1/19	1/19	1/19	2/10	2/10	2/10	3/2	3/2	3/2
	結果判明日	4/26	4/26	4/26	5/27	5/27	5/27	7/1	7/1	7/1	7/25	7/25	7/25	8/17	8/17	8/17	9/26	9/26	9/26	10/24	10/24	10/24	11/24	11/24	11/24	12/21	12/21	12/21	1/26	1/26	1/26	2/22	2/22	2/22	3/10	3/10	3/10
	採取した場所	上流	下流Ⅰ	下流Ⅱ	上流	下流Ⅰ	下流Ⅱ	上流	下流Ⅰ	下流Ⅱ	上流	下流Ⅰ	下流Ⅱ	上流	下流Ⅰ	下流Ⅱ	上流	下流Ⅰ	下流Ⅱ	上流	下流Ⅰ	下流Ⅱ	上流	下流Ⅰ	下流Ⅱ	上流	下流Ⅰ	下流Ⅱ	上流	下流Ⅰ	下流Ⅱ	上流	下流Ⅰ	下流Ⅱ	上流	下流Ⅰ	下流Ⅱ
	電気伝導率	7.2	7.7	10	7.5	9.6	11	7.7	8.1	11	7.6	9.1	11	7.4	9.4	10	7.4	9	10	7.5	12	11	7.6	7.8	10	7	8	10	6.8	7.3	9.5	7.4	7.7	10	7.3	8	10
	塩化物イオン	8	9	8	8	13	10	8	9	9	8	11	8	14	9	9	8	9	9	10	9	9	8	9	8	8	9	8	8	10	8	9	10	9	21	10	8
2023年度	採取年月日	4/6	4/6	4/6	5/11	5/11	5/11	6/9	6/9	6/9	7/28	7/28	7/28	8/10	8/10	8/10	9/12	9/12	9/12	10/5	10/5	10/5	11/8	11/8	11/8	12/7	12/7	12/7	1/11	1/11	1/11	2/2	2/2	2/2	3/8	3/8	3/8
	結果判明日	4/14	4/14	4/14	5/24	5/24	5/24	6/29	6/29	6/29	8/7	8/7	8/7	8/21	8/21	8/21	9/22	9/22	9/22	10/17	10/17	10/17	11/28	11/28	11/28	12/22	12/22	12/22	1/24	1/24	1/24	2/8	2/8	2/8	3/21	3/21	3/21
	採取した場所	上流	下流Ⅰ	下流Ⅱ	上流	下流Ⅰ	下流Ⅱ	上流	下流Ⅰ	下流Ⅱ	上流	下流Ⅰ	下流Ⅱ	上流	下流Ⅰ	下流Ⅱ	上流	下流Ⅰ	下流Ⅱ	上流	下流Ⅰ	下流Ⅱ	上流	下流Ⅰ	下流Ⅱ	上流	下流Ⅰ	下流Ⅱ	上流	下流Ⅰ	下流Ⅱ	上流	下流Ⅰ	下流Ⅱ	上流	下流Ⅰ	下流Ⅱ
	電気伝導率	7.1	7.5	10	7	7.3	9.7	7.1	9.3	9.8	7.1	13	10	6.9	10	9.7	7.4	9.4	10	7.3	7.7	10	11	8.2	9.9	7.1	7.9	9.9	7.5	8.2	10	9.5	8.1	10	9.5	8.3	10
	塩化物イオン	9	10	9	8	9	8	12	10	9	9	9	9	9	9	9	8	9	8	9	9	7	8	10	8	9	10	8	9	10	8	8	10	8	9	12	8
2024年度	採取年月日	4/11	4/11	4/11	5/9	5/9	5/9	6/6	6/6	6/6	7/4	7/4	7/4	8/1	8/1	8/1	9/5	9/5	9/5	10/3	10/3	10/3	11/12	11/12	11/12	12/5	12/5	12/5	1/9	1/9	1/9	2/7	2/7	2/7	3/6	3/6	3/6
	結果判明日	4/25	4/25	4/25	5/28	5/28	5/28	6/25	6/25	6/25	7/24	7/24	7/24	8/22	8/22	8/22	9/24	9/24	9/24	10/29	10/29	10/29	12/2	12/2	12/2	12/23	12/23	12/23	1/27	1/27	1/27	2/20	2/20	2/20	3/18	3/18	3/18
	採取した場所	上流	下流Ⅰ	下流Ⅱ	上流	下流Ⅰ	下流Ⅱ	上流	下流Ⅰ	下流Ⅱ	上流	下流Ⅰ	下流Ⅱ	上流	下流Ⅰ	下流Ⅱ	上流	下流Ⅰ	下流Ⅱ	上流	下流Ⅰ	下流Ⅱ	上流	下流Ⅰ	下流Ⅱ	上流	下流Ⅰ	下流Ⅱ	上流	下流Ⅰ	下流Ⅱ	上流	下流Ⅰ	下流Ⅱ	上流	下流Ⅰ	下流Ⅱ
	電気伝導率	8.5	7.5	10	7.4	7.9	10	8	7.8	10	7.7	7.7	10	8	7.7	10	7.9	11	10	7.9	7.5	16	8	7.2	10	6.5	7.3	10	6.3	7.3	9.9	6.2	7.3	9.9	6.3	7.2	9.8
	塩化物イオン	8	9	8	7	9	8	7	10	8	10	9	8	7	9	8	8	10	9	8	10	8	8	9	8	7	10	8	7	9	9	7	9	8	14	9	8
2025年度	採取年月日	4/3	4/3	4/3	5/8	5/8	5/8																														
	結果判明日	4/11	4/11	4/11	5/22	5/22	5/22																														
	採取した場所	上流	下流Ⅰ	下流Ⅱ	上流	下流Ⅰ	下流Ⅱ	上流	下流Ⅰ	下流Ⅱ	上流	下流Ⅰ	下流Ⅱ	上流	下流Ⅰ	下流Ⅱ	上流	下流Ⅰ	下流Ⅱ	上流	下流Ⅰ	下流Ⅱ	上流	下流Ⅰ	下流Ⅱ	上流	下流Ⅰ	下流Ⅱ	上流	下流Ⅰ	下流Ⅱ	上流	下流Ⅰ	下流Ⅱ	上流	下流Ⅰ	下流Ⅱ
	電気伝導率	6.6	7.4	10	6.8	7.7	11																														
	塩化物イオン	7	10	8	7	9	8																														
2026年度	採取年月日																																				
	結果判明日																																				
	採取した場所	上流	下流Ⅰ	下流Ⅱ	上流	下流Ⅰ	下流Ⅱ	上流	下流Ⅰ	下流Ⅱ	上流	下流Ⅰ	下流Ⅱ	上流	下流Ⅰ	下流Ⅱ	上流	下流Ⅰ	下流Ⅱ	上流	下流Ⅰ	下流Ⅱ	上流	下流Ⅰ	下流Ⅱ	上流	下流Ⅰ	下流Ⅱ	上流	下流Ⅰ	下流Ⅱ	上流	下流Ⅰ	下流Ⅱ	上流	下流Ⅰ	下流Ⅱ
	電気伝導率																																				
	塩化物イオン																																				

別紙3 水質検査【地下水(埋立後)】

○地下水23(25)項目

	2021年度									
地下水を採取した場所	第一期管理型		第二期管理型		第三期管理型			第四期管理型		
	上流	下流	上流	下流	上流	下流Ⅰ	下流Ⅱ	上流	下流Ⅰ	下流Ⅱ
採取年月日	12/23	12/23	4/8	12/23	10/27	10/27	10/27	7/9	4/8	7/9
結果判明年月日	1/26	1/26	4/20	1/26	11/19	11/19	11/19	7/30	4/20	7/30
アルキル水銀	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
総水銀	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
カドミウム	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
鉛	0.001未満	0.002	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.007
六価クロム	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
砒素	0.004	0.002未満	0.003	0.004	0.002未満	0.005	0.002	0.002未満	0.003	0.002未満
全シアン	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
ポリ塩化ビフェニル(PCB)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
トリクロロエチレン	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
テトラクロロエチレン	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ジクロロメタン	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
四塩化炭素	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
1.2-ジクロロエタン	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
1.1-ジクロロエチレン	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
1.2-ジクロロエチレン	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
1.1.1-トリクロロエタン	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
1.1.2-トリクロロエタン	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満
1.3-ジクロロプロペン	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
1.4-ジオキサン	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
チウラム	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満
シマジン	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
チオベンカルブ	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
ベンゼン	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
セレン	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満
塩化ビニルモノマー(クロロエチレン)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満

	2022年度									
地下水を採取した場所	第一期管理型		第二期管理型		第三期管理型			第四期管理型		
	上流	下流	上流	下流	上流	下流Ⅰ	下流Ⅱ	上流	下流Ⅰ	下流Ⅱ
採取年月日	5/10	7/27	7/27	5/10	11/24	11/24	11/24	12/15	7/27	11/9
結果判明年月日	5/27	8/15	8/15	5/27	12/21	12/21	12/21	12/28	8/15	12/8
アルキル水銀	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
総水銀	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
カドミウム	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
鉛	0.001未満	0.001	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001	0.001未満
六価クロム	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
砒素	0.002	0.002未満	0.003	0.002	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.003	0.002
全シアン	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
ポリ塩化ビフェニル(PCB)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
トリクロロエチレン	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
テトラクロロエチレン	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ジクロロメタン	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
四塩化炭素	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
1.2-ジクロロエタン	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
1.1-ジクロロエチレン	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
1.2-ジクロロエチレン	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
1.1.1-トリクロロエタン	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
1.1.2-トリクロロエタン	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満
1.3-ジクロロプロペン	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
1.4-ジオキサン	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
チウラム	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満
シマジン	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
チオベンカルブ	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
ベンゼン	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
セレン	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
塩化ビニルモノマー(クロロエチレン)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満

	2023年度									
地下水を採取した場所	第一期管理型		第二期管理型		第三期管理型			第四期管理型		
	上流	下流	上流	下流	上流	下流Ⅰ	下流Ⅱ	上流	下流Ⅰ	下流Ⅱ
採取年月日	6/30	6/30	6/30	6/30	11/8	11/8	11/8	10/26	6/30	10/26
結果判明年月日	7/24	7/24	7/24	7/24	11/28	11/28	11/28	11/21	7/24	11/21
アルキル水銀	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
総水銀	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
カドミウム	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
鉛	0.004	0.006	0.002	0.004	0.001未満	0.001	0.001未満	0.001未満	0.002	0.001未満
六価クロム	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
砒素	0.005	0.002未満	0.002未満	0.005	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002
全シアン	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
ポリ塩化ビフェニル(PCB)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
トリクロロエチレン	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
テトラクロロエチレン	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ジクロロメタン	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
四塩化炭素	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
1.2-ジクロロエタン	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
1.1-ジクロロエチレン	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
1.2-ジクロロエチレン	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
1.1.1-トリクロロエタン	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
1.1.2-トリクロロエタン	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満
1.3-ジクロロプロペン	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
1.4-ジオキサン	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
チウラム	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満
シマジン	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
チオベンカルブ	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
ベンゼン	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
セレン	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
塩化ビニルモノマー(クロロエチレン)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満

○ダイオキシン類

	2021年度									
地下水を採取した場所	第一期管理型		第二期管理型		第三期管理型			第四期管理型		
	上流	下流	上流	下流	上流	下流Ⅰ	下流Ⅱ	上流	下流Ⅰ	下流Ⅱ
採取年月日	12/23	12/23	4/8	12/23	10/27	10/27	10/27	7/9	4/8	7/9
結果判明年月日	1/26	1/26	4/27	1/26	12/8	12/8	12/8	8/12	4/27	8/12
ダイオキシン類	0.00044	0.54	0.01	0.00044	0.073	0.11	0.058	0.0044	0.01	0.89

	2022年度									
地下水を採取した場所	第一期管理型		第二期管理型		第三期管理型			第四期管理型		
	上流	下流	上流	下流	上流	下流Ⅰ	下流Ⅱ	上流	下流Ⅰ	下流Ⅱ
採取年月日	5/10	7/27	7/27	5/10	11/24	11/24	11/24	12/15	7/27	11/9
結果判明年月日	6/10	8/26	8/26	6/10	12/21	12/21	12/21	1/13	8/26	12/8
ダイオキシン類	0.0049	0.021	0.23	0.0049	0.65	0.038	0.028	0.0068	0.23	0.013

	2023年度									
地下水を採取した場所	第一期管理型		第二期管理型		第三期管理型			第四期管理型		
	上流	下流	上流	下流	上流	下流Ⅰ	下流Ⅱ	上流	下流Ⅰ	下流Ⅱ
採取年月日	6/30	6/30	6/30	6/30	11/8	11/8	11/8	10/26	6/30	10/26
結果判明年月日	7/25	7/25	7/25	7/25	12/6	12/6	12/6	11/21	7/25	11/21
ダイオキシン類	0.024	0.550	0.015	0.024	0.013	0.09	0.012	0.00055	0.015	0.0044

別紙3 水質検査【地下水(埋立後)】

○地下水23(25)項目

	2024年度										2025年度										2026年度									
地下水を採取した場所	第一期管理型		第二期管理型		第三期管理型			第四期管理型			第一期管理型		第二期管理型		第三期管理型			第四期管理型			第一期管理型		第二期管理型		第三期管理型			第四期管理型		
	上流	下流	上流	下流	上流	下流Ⅰ	下流Ⅱ	上流	下流Ⅰ	下流Ⅱ	上流	下流	上流	下流	上流	下流Ⅰ	下流Ⅱ	上流	下流Ⅰ	下流Ⅱ	上流	下流	上流	下流	上流	下流Ⅰ	下流Ⅱ	上流	下流Ⅰ	下流Ⅱ
採取年月日	8/30	8/30	8/30	8/30	10/3	10/3	10/3	9/27	8/30	9/27																				
結果判明年月日	9/25	9/25	9/25	9/25	10/29	10/29	10/29	10/16	9/25	10/16																				
アルキル水銀	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND																				
総水銀	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満																				
カドミウム	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満																				
鉛	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満																				
六価クロム	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満																				
砒素	0.004	0.002未満	0.002未満	0.004	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満																				
全シアン	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND																				
ポリ塩化ビフェニル(PCB)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND																				
トリクロロエチレン	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満																				
テトラクロロエチレン	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満																				
ジクロロメタン	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満																				
四塩化炭素	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満																				
1.2-ジクロロエタン	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満																				
1.1-ジクロロエチレン	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満																				
1.2-ジクロロエチレン	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満																				
1.1.1-トリクロロエタン	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満																				
1.1.2-トリクロロエタン	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満																				
1.3-ジクロロプロペン	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満																				
1.4-ジオキサン	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満																				
チウラム	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満																				
シマジン	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満																				
チオベンカルブ	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満																				
ベンゼン	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満																				
セレン	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満																				
塩化ビニルモノマー(クロロエチレン)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満																				

○ダイオキシン類

	2024年度										2025年度										2026年度									
地下水を採取した場所	第一期管理型		第二期管理型		第三期管理型			第四期管理型			第一期管理型		第二期管理型		第三期管理型			第四期管理型			第一期管理型		第二期管理型		第三期管理型			第四期管理型		
	上流	下流	上流	下流	上流	下流Ⅰ	下流Ⅱ	上流	下流Ⅰ	下流Ⅱ	上流	下流	上流	下流	上流	下流Ⅰ	下流Ⅱ	上流	下流Ⅰ	下流Ⅱ	上流	下流	上流	下流	上流	下流Ⅰ	下流Ⅱ	上流	下流Ⅰ	下流Ⅱ
採取年月日	8/30	8/30	8/30	8/30	10/3	10/3	10/3	9/27	8/30	9/27																				
結果判明年月日	10/2	10/2	10/2	10/2	11/12	11/12	11/12	10/25	10/2	10/25																				
ダイオキシン類	0.0055	0.33	0.029	0.0055	0.11	0.081	0.007	0.0046	0.029	0.0057																				

別紙4　水質検査【放流水（埋立後）】

○排水基準

	2021年度			2022年度			2023年度		
放流水を採取した場所	第一期・第二期管理型水処理施設放流槽	第三期管理型水処理施設放流槽	第四期管理型水処理施設放流槽	第一期・第二期管理型水処理施設放流槽	第三期管理型水処理施設放流槽	第四期管理型水処理施設放流槽	第一期・第二期管理型水処理施設放流槽	第三期管理型水処理施設放流槽	第四期管理型水処理施設放流槽
採取年月日	11/12	10/12	9/28	12/9	10/14	9/20	12/13	12/14	12/13
結果判明年月日	12/3	11/2	10/14	12/28	11/17	10/12	1/16	1/16	1/16
水素イオン濃度（pH）	7.7	7.5	7.3	7.3	7.3	6.8	7.6	7.6	7.6
生物化学的酸素（BOD）	0.5未満	0.5未満	0.8	0.5未満	0.8	0.5未満	0.5未満	0.7	6.3
浮遊物質量（SS）	1未満	1未満	1未満	1未満	3	1未満	1未満	3	1未満
ノルマルヘキサン抽出物質含有量（鉱物油）	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
ノルマルヘキサン抽出物質含有量（動植物性油脂類）	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
フェノール類含有量	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
銅含有量	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.02	0.01未満
溶解性鉄含有量	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
溶解性マンガン含有量	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.2	0.1未満	0.1未満	0.1未満
クロム含有量	0.005未満	0.008	0.005未満	0.005未満	0.014	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
大腸菌数	0	0	0	0	0	0	0	0	0
窒素含有量（T-N）	18	33	13	15	18	23	9.4	17	23
燐含有量（T-P）	0.05未満	0.05未満	0.06	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
アルキル水銀	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
カドミウム及びその化合物	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
鉛及びその化合物	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001	0.001未満
六価クロム及びその化合物	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
砒素及びその化合物	0.01未満	0.01未満	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
シアン化合物	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
ポリ塩化ビフェニル（PCB）	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
有機燐化合物	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
トリクロロエチレン	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
テトラクロロエチレン	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
ジクロロメタン	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
四塩化炭素	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
1.2-ジクロロエタン	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
1.1-ジクロロエチレン	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
シス-1.2-ジクロロエチレン	0.04未満	0.04未満	0.04未満	0.04未満	0.04未満	0.04未満	0.04未満	0.04未満	0.04未満
1.1.1-トリクロロエタン	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
1.1.2-トリクロロエタン	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満
1.3-ジクロロプロペン	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
1.4-ジオキサン	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
チウラム	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満
シマジン	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
チオベンカルブ	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
ベンゼン	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
セレン及びその化合物	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
亜鉛含有量	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.12	0.01未満
ほう素及びその化合物	0.17	0.83	2.1	0.17	0.19	0.89	0.07	0.56	0.43
ふっ素及びその化合物	0.16	0.08	0.22	0.16	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.13	0.08未満
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	15	21	7.2	15	9.8	12	7.8	14	13

○ダイオキシン類

	2021年度			2022年度			2023年度		
放流水を採取した場所	第一期・第二期管理型水処理施設放流槽	第三期管理型水処理施設放流槽	第四期管理型水処理施設放流槽	第一期・第二期管理型水処理施設放流槽	第三期管理型水処理施設放流槽	第四期管理型水処理施設放流槽	第一期・第二期管理型水処理施設放流槽	第三期管理型水処理施設放流槽	第四期管理型水処理施設放流槽
採取年月日	11/12	10/12	9/28	12/9	10/14	9/20	12/13	12/14	12/13
結果判明年月日	12/10	11/9	10/19	1/11	11/16	10/24	1/10	1/10	1/10
ダイオキシン類	0.013pg-TEQ/l	0.38pg-TEQ/l	0pg-TEQ/l	0.01pg-TEQ/l	0.00025pg-TEQ/l	0.00032pg-TEQ/l	0.0062pg-TEQ/l	0.00022pg-TEQ/l	0.011pg-TEQ/l

別紙4　水質検査【放流水（埋立後）】

○排水基準

	2024年度			2025年度			2026年度		
放流水を採取した場所	第一期・第二期管理型水処理施設放流槽	第三期管理型水処理施設放流槽	第四期管理型水処理施設放流槽	第一期・第二期管理型水処理施設放流槽	第三期管理型水処理施設放流槽	第四期管理型水処理施設放流槽	第一期・第二期管理型水処理施設放流槽	第三期管理型水処理施設放流槽	第四期管理型水処理施設放流槽
採取年月日	9/9	11/18	11/19						
結果判明年月日	10/3	12/6	12/12						
水素イオン濃度（pH）	7.9	7.7	7.6						
生物化学的酸素（BOD）	0.5未満	3.3	11						
浮遊物質量（SS）	1未満	1未満	1未満						
ノルマルヘキサン抽出物質含有量（鉱物油）	0.5未満	0.5未満	0.5未満						
ノルマルヘキサン抽出物質含有量（動植物性油脂類）	0.5未満	0.5未満	0.5未満						
フェノール類含有量	0.1未満	0.1未満	0.1未満						
銅含有量	0.01未満	0.01未満	0.01未満						
溶解性鉄含有量	0.3未満	0.3未満	0.3未満						
溶解性マンガン含有量	0.1未満	0.1未満	0.1						
クロム含有量	0.005未満	0.005未満	0.005未満						
大腸菌数	0	0	0						
窒素含有量（T-N）	7.8	9.2	20						
燐含有量（T-P）	0.05未満	0.05未満	0.05未満						
アルキル水銀	ND	ND	ND						
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満						
カドミウム及びその化合物	0.003未満	0.003未満	0.003未満						
鉛及びその化合物	0.001未満	0.001未満	0.001未満						
六価クロム及びその化合物	0.005未満	0.005未満	0.005未満						
砒素及びその化合物	0.01未満	0.01未満	0.01未満						
シアン化合物	0.1未満	0.1未満	0.1未満						
ポリ塩化ビフェニル（PCB）	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満						
有機燐化合物	0.1未満	0.1未満	0.1未満						
トリクロロエチレン	0.01未満	0.01未満	0.01未満						
テトラクロロエチレン	0.01未満	0.01未満	0.01未満						
ジクロロメタン	0.02未満	0.02未満	0.02未満						
四塩化炭素	0.002未満	0.002未満	0.002未満						
1.2-ジクロロエタン	0.004未満	0.004未満	0.004未満						
1.1-ジクロロエチレン	0.02未満	0.02未満	0.02未満						
シス-1.2-ジクロロエチレン	0.04未満	0.04未満	0.04未満						
1.1.1-トリクロロエタン	0.03未満	0.03未満	0.03未満						
1.1.2-トリクロロエタン	0.006未満	0.006未満	0.006未満						
1.3-ジクロロプロペン	0.002未満	0.002未満	0.002未満						
1.4-ジオキサン	0.05未満	0.05未満	0.05未満						
チウラム	0.006未満	0.006未満	0.006未満						
シマジン	0.003未満	0.003未満	0.003未満						
チオベンカルブ	0.02未満	0.02未満	0.02未満						
ベンゼン	0.01未満	0.01未満	0.01未満						
セレン及びその化合物	0.01未満	0.01未満	0.01未満						
亜鉛含有量	0.01	0.05	0.01未満						
ほう素及びその化合物	0.37	0.57	0.77						
ふっ素及びその化合物	0.09	0.08未満	0.08未満						
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	6.6	6.2	8.4						

○ダイオキシン類

	2024年度			2025年度			2026年度		
放流水を採取した場所	第一期・第二期管理型水処理施設放流槽	第三期管理型水処理施設放流槽	第四期管理型水処理施設放流槽	第一期・第二期管理型水処理施設放流槽	第三期管理型水処理施設放流槽	第四期管理型水処理施設放流槽	第一期・第二期管理型水処理施設放流槽	第三期管理型水処理施設放流槽	第四期管理型水処理施設放流槽
採取年月日	9/5	11/18	11/19						
結果判明年月日	10/10	12/24	12/24						
ダイオキシン類	0.36pg-TEQ/l	0.0034pg-TEQ/l	0.00052pg-TEQ/l						